

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

04.06.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0290/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/3321 Milovice, rekonstrukce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

V rámci Vámi vypsané veřejné zakázky, Vás žádáme o upřesnění informace ve stavebním objektu **SO 191 trvalé dopravní značení**.

Jedná se o položku č. 11, kódem položky 915311, s názvem VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA v celkovém množství 1343,917 m².

Viz níže uvedený výřez položky:

11	915311	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 343,917
1.		Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a vzorových příčných řezů Provedení předformovaného trvalého vodorovného značení. Značení budeme provedeno v souladu a požadavky uvedených v normě ČSN 73 7013 Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení. Jedná se o zhotovení VDZ z předem připravené fólie - vícevrstvý materiál pro dopravní značení schopný se přizpůsobit textuře povrchu podkladu. Včetně pokládky a zajištění přilnutí např. pomocí lepidla citlivým na tlak.		

V technické zprávě k dopravnímu značení je uvedeno následující:

Provedení předformovaného trvalého vodorovného značení. Značení budeme provedeno v souladu a požadavky uvedených v normě ČSN 73 7013 Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení. Jedná se o zhotovení VDZ z předem připravené fólie – vícevrstvý materiál pro dopravní značení schopný se přizpůsobit textuře povrchu podkladu. Včetně pokládky a zajištění přilnutí např. pomocí lepidla citlivým na tlak.

Jako [název společnosti anonymizován] se ovšem domníváme, že navrhovaný a zvolený způsob pokládky pro silnici III. třídy, kde doposud nebylo značení řešeno, je jeden z nejdražších způsobů provedení VDZ.

	Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele zakázky o upřesnění technologie postupu pokládky vodorovného dopravního značení („VDZ“).
	Vysvětlení ZD:
	Výběr tohoto typu dopravního značení byl dán investorem, protože je očekávaná výrazně vyšší životnost navrženého VDZ. Technologie postupu pokládky je definována v příslušné ČSN a dále podmínkách pro aplikaci daného výrobku.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod.
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze:
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval