







LEGENDA

-  A1 - Přisazené osvětl. těleso (1x úsporná žárovka) 13W, IP54
-  A2 - Přisazené osvětl. těleso (1x úsporná žárovka) 13W, IP54
-  VYPÍNAČ řazení 1(řazení 5, řazení 6, řazení 6+1, řazení 6+6, řazení 7) 230V/10A, IP20 s integrovanou doutnavkou (vč. KRABICE)
-  VYPÍNAČ řazení 1(řazení 5, řazení 6, řazení 6+1, řazení 6+6, řazení 7) 230V/10A, IP44 s integrovanou doutnavkou (vč. KRABICE)
-  SBĚRNICE HLAVNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ
-  PROSTOR (MÍSTNOST) , VE KTERÉ BUDE PROVEDENO VEDLEJŠÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN

POZNÁMKY

VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU

část: D.1.4 - elektrotechnika

| | | | | |
|---|--|---|--|--------------|
| vypracoval: Ing. Josef Morčuš | kontroloval: | zodpovědný projektant: Ing. Josef Morčuš | IHARCH s.r.o. Nad Údolím 351/70 Praha 4 147 00 IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch. atelier@iharch.cz www.iharch.cz tel.: 605 975 255 | |
| investor: Regionální muzeum v Kolíně, Karlovo náměstí 8, 28002 Kolín 1 | projekt: Oprava fasády věže tvrže v Hradeníně | | č.zakázky: 073 | revize: - |
| výkres: Půdorys 2.NP - dispozice elektroinstalace | | datum: listopad 2022 | č. výkresu: EL4 | paré: - |
| | | měřítko: 1:100 | | |