

AFRY CZ s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
Praha 4  
140 00



D0000000101966948407

NAŠE ZNAČKA  
001136775016

VYŘIZUJE / LINKA  
Jakub Strachota / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 28. 8. 2023

## Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 14. 8. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo viz předložené PD v katastrálním území Drahelčice, Hořelice vedené pod názvem „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5“ se nachází zařízení **kabelové vedení 0,4kV, 22kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5 ( Novostavba silnice II. třídy včetně souvisejících objektů - propojení komunikace II/101 s dálnicí D5, obchvat Drahelčic ) k.ú. Drahelčice, Hořelice a při dalších souvisejících pracích je nezbytné respektovat stávající podzemní vedení NN 0,4kV, 22kV a to zejména minimální vzdálenosti od podzemního vedení měřeno vodorovně mezi svislými rovinami. Vše být v souladu zákona č.458/2000 Sb. Při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k porušení podzemních vedení a výkopy koordinovat a vše být dle platných norem. Před započítím výkopových prací nutno ověřit všechna podzemní vedení. Při práci dbát všech bezpečnostních předpisů a nařízení. Vše musí být provedeno tak, aby byly splněny veškeré podmínky a normy pro tuto činnost.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

34P100 ReqType:Q ReqExtID:001564 1635 ProcessID:CS20230828T123121-0001 DocExtID:000000063869482 BOLD:001AA1A12051EEE91B1C10761551A06  
35GONM:ZLSUCSPRN DocType:CZ05/A(6) SAPWp:Dopis-DOP-D42 ZakId:0011019601 DocId:001047448100 JA:187y2t:2768662863 Ver:X6355239 QUICK str:2 Ist:1

- 0000000101966948407

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.