

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-4 k veřejné zakázce: II/101 Břežanské údolí, sanace skalního svahu

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Pro určení nabídkové ceny je nezbytné vědět, zda práce proběhnou v roce 2025 nebo 2026. Můžete upřesnit termín realizace? Popřípadě, zda lze zakázku realizovat až v roce 2026. Daný termín má významný vliv na cenu zakázky.
1.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Předpokládá se, že zahájení stavebních prací proběhne v letošním roce, tedy 2025. Upozorňujeme však, že zahájení je podmíněno vydáním příslušného rozhodnutí o uzavírce, které je v kompetenci příslušných správních orgánů, a jehož termín vydání zadavatel nemůže ovlivnit.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě, je uvedeno, že asfaltové povrchy se mají měnit jen v případě poškození, nebo požadujete bezpodmínečnou výměnu asfaltových povrchů. Má vliv na cenu.
2.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Z hlediska projektanta platí vyjádření v PD. Pokud asfaltový povrch po provedení stavebních činností zůstane nepoškozený, zadavatel opravu v daném místě požadovat nebude. Současně Vás informujeme, že v dané lokalitě je do budoucna plánována komplexní rekonstrukce vozovky v celé ploše. Z tohoto důvodu se výměna asfaltového krytu bez přímé souvislosti s poškozením nepředpokládá. Je však nutné, aby po ukončení stavebních prací byla vozovka bezpečně sjízdná a nedocházelo k ohrožení provozu či poškození vozidel. Tato podmínka je závazná a bude předmětem kontroly při předání stavby.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V případě, že dojde k výměně asfaltových povrchů, lze výměnu provádět postupně za sebou v rámci jednoho nájezdu mechanizace? (až po provedení sanace skal)
3.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Schválené DIO je koncipováno na 2 současně zhotovované úseky. Pokud bude postupováno podle DIO z naší PD, bude nutné dokončené úseky zprovoznit kompletní, tedy včetně výměny krytu vozovky. Pokud bude stavba realizována podle jiných DIO, např. v souběhu s jinou stavbou, je nutné se s tímto dotazem obrátit na HIP příslušné stavby.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme o stanovisko, zda lze palisády z dřevěných kůlů, v rámci ocenění palisád, nahradit těžkým plotem (TP) používaným ke stejnému zajištění jako palisády (TP má výrazně delší životnost a odolnost konstrukce). Návrh viz příloha.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Palisádu nelze nahradit těžkým plotem. Jedná se o požadavek vlastníka pozemku (Pražské arcibiskupství). Hlavním důvodem k volbě tohoto způsobu ochrany byl požadavek na rozebíratelnost a údržbu vlastními silami majitele pozemku např. při kácení ve svahu nebo opravách poškozených částí.

Vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na 18. 06. 2025 v 9:00.