

Dolnoberounské vodárenské družstvo

Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice

IČ: 09858326, DIČ: CZ09858326

tel./fax.: +420 257 720 090

e-mail: info@dbvd.cz

http://www.dbvd.cz

Erich Konečný

SHB, akciová společnost

e.konecny@shb.cz

603 840 794

Váš dopis ze dne
1.12.2021, 4.2.2022

č.j.
R 1230

vyřizuje
D. Kodym, 602 427675

datum
10.2.2022

Akce: „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce - 2. etapa“
Místo stavby: Řevnice
Stavebník: Středočeský kraj
Dokumentace: SHB, a.s., DSP 11/2021 + korekce z 4.2.2022
Platnost 10.2.2023
Účel vyjádření: existence sítí a povolení stavby

V dotčeném místě **dojde ke styku** s vodovodem nebo splaškovou kanalizací provozovanými Dolnoberounským vodárenským družstvem – viz. předchozí vyjádření o existenci sítí.

Se stavbou dle projektové dokumentace **souhlasíme** za splnění následujících podmínek:

- rekonstrukce komunikace bude provedena souběžně s obnovou vodovodu (PD AVOZ – Ing. Aleš Voženílek, DSP 5/2021). S ohledem na stáří, způsob provedení a rozsah dotčené části stávajícího vodovodu nelze provést rekonstrukci komunikace bez rizika narušení provozuschopnosti celého řevnického vodovodu,
- harmonogram provádění jednotlivých částí obou staveb (rekonstrukce komunikace a obnova vodovodu) musí být před zahájením prací odsouhlasen provozovatelem vodovodu,
- konkrétní zahajování prací v ochranném pásmu jednotlivých částí vodovodů a kanalizací, tj. 1,5 m od vnějšího líce potrubí, oznámí stavebník, resp. zhotovitel, s žádostí o jejich vytýčení provozovateli minimálně 3 pracovní dny předem na telefonní číslo 702 041 428 nebo info@dbvd.cz,
- lampy VO umístěné v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (1,5 m od líce potrubí na každou stranu) nebudou od líce potrubí vzdáleny méně než 0,5 m a budou založeny min. 0,2 m pod spodním lícem potrubí,
- dešťové vpusti umístěné v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (1,5 m od líce potrubí na každou stranu) budou provedeny co nejmělkým možným způsobem, a v případě, pokud vzdálenost jejich vnějšího líce od vnějšího líce potrubí vodovodu nebo kanalizace bude menší než 1 m, budou doplněny vhodnou tepelnou izolací tak, aby se omezilo riziko promrzání zemního tělesa směrem k vodovodu nebo kanalizaci,
- liniové části stavby (VO, dešťová kanalizace včetně jednotlivých připojení, ...) budou umístěny v souladu s podmínkami normy ČSN 736005,

Dolnoberounské vodárenské družstvo
Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice
IČ: 09858326, DIČ: CZ09858326
tel./fax.: +420 257 720 090
e-mail: info@dbvd.cz
<http://www.dbvd.cz>

- součástí stavby bude mimo jiné i výměna stávajících vyrovnávacích vrstev kanalizačních poklopů (prstence, dobetonávky,),
- při výstavbě vodovod a splaškové kanalizace a přípojek budou dodrženy Technické požadavky provozovatele, jež jsou zveřejněné na www.dbvd.cz.



Ing. David Kodým
za předsedu družstva