

IBH spol. s r.o.
 Poděbradova 3178
 272 01 KLADNO

VAŠE ZNAČKA

 NAŠE ZNAČKA
 34/P18670000276/18

 VYŘIZUJE
 Ing. Eva Kršková
 eva.krskova@ravos-sro.cz
 313 521 031

 V RAKOVNÍKU DNE
 13.2.2018

Stavba „II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6“, objednatel Středočeský kraj - vyjádření k DSP

S výše uvedenou stavbou souhlasíme za předpokladu respektování uvedených podmínek:

1. V zájmovém území stavby se nachází sítě námi provozovaného vodovodu, které musí být stavbou plně respektovány a před zahájením stavby vytýčeny (informace vedoucí provozu Vodovod p. Bréda – tel. 725 748 154)
2. Část zájmového území výše uvedené stavby se nachází ve 2. vnitřním a vnějším stupni ochranného pásma Lišanského prameniště. Toto ochranné pásmo bylo stanoveno rozhodnutím býv. Okresního národního výboru v Rakovníku, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství dne 30.1.1990 pod č.j. vod.235-690/89-11/90. Při realizaci stavby budou dodržovány obecné požadavky ochrany vodních zdrojů. Při práci se stroji s provozními kapalinami, které jsou dle vodního zákona nebezpečnými a zvláště nebezpečnými látkami, bude dbáno zvýšené opatrnosti. Všichni pracovníci budou prokazatelně seznámeni se skutečností, že pracují v ochranném pásmu vodních zdrojů a že případné havárie jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu a naší společnosti.


RAVOS, s.r.o.
 Rakovnická vodárenská společnost
 Frant. Diepolda 1870, 269 01 Rakovník
 IČ: 47546662, DIČ: CZ47546662

Ing. Veronika Marešová
 manažerka technického útvaru