

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 26. 06. 2025

poskytnuté analyticky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**ZADAVATEL:** Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola  
Příbram IV, příspěvková organizace  
**Sídlem:** Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram  
**IČO:** 00873489  
**Zástupce:** Mgr. Pavlína Caisová, MBA, ředitelka školy

---

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu analyticky s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené doplňující informace k zadávací dokumentaci.

**Zadavatel obdržel dne 19.06.2025 dotazy, na který poskytuje níže uvedenou odpovědi.**

#### **Dotaz účastníka č. 1:**

V PD je píše:

Do místností 1.09 a 2.05 jsou navrženy na část stěny akusticky pohltivé desky a vždy situované proti pozici mluvčího v dané učebně, např. referenčně – Gyptone BIG Line 6

Ve výkazu výměr se k těmto deskám vztahují následující položky:

D+M akusticky pohltivých desek lepených na stěnu m2 11,500

D+M akusticky pohltivých desek lepených na strop m2 73,759

Avšak tyto panely se dle vyjádření samotného výrobce nesmí lepit, tzn. nelze provádět montáž lepením

Žádáme o upřesnění „Akustických panelů“

#### **Odpověď zadavatele č. 1:**

Na základě dotazu zadavatel zveřejňuje úpravu Výkazu výměr – mechanické kotvení pomocí kce (CD/GK profilů).

Vzhledem k povaze tohoto doplnění zadávací dokumentace zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 07. 07. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha c. 1 k vysvětlení ZD c. 2 ze dne 26. 06. 2025 –Výkaz výměr oprava 2

---

Mgr. Pavlína Caisová, MBA,  
ředitelka školy