



SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU (KOLEČKOVÁ

LEGENDA:

trasa MaR - vedena v drátěných žlábech 100x50, 50x50, případně v plastových žlábech/trubkách/ nebo pod omítkou

Síť 3+N+PE ~ 50Hz 400V TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Automatickým odpojením od zdroje v sítích TN

Doplňková ochrana pospojováním

Doplňková ochrana – zásuvky pro napájení kalového čerpadla a doplň. zařízení chráněny proudovým chráničem

RA1 – napájení rozvaděče MaR z rozvaděče EI

Ethernet připojení – místnost Kancelář v 1.PP – cca 30 m

Investor:		Domov Kladno - Švermov, poskytovatel sociálních služeb Vojtěcha Dundra 1032 273 09 Kladno - Švermov IČO: 71234462	
Generální projektant:		EBC a D4 pro Domov Kladno-Švermov Energy Benefit Centre a.s. Adresa: Křanova 438/3, 162 00 Praha 6 - Velešlavín IČO: 230 29 210, DIČ: CZ 230 29 210	
Projektant části PD:		Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec IČO: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936	
Místo stavby:		Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno	
Kraj:		Středočeský kraj	
Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	
HJP:		Ing. M. Fejfar, Ing. J. Lechovský, Ing. L. Truhelka	
Projektant:		Filip Račák, DiS.	
Název stavby:		Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov	
Stavební objekt:		SO 01 - OBJEKT 1 - č.p. 1454	
Část dokumentace:		D.1.4.5 Měření a regulace	
Název dokumentu :		Půdorys technické místnosti	
Datum:		Květen 2020	
Číslo zakázky:		1390	
Autorizace:		Paré č.:	
Měřitko:		1:25	

