

Výměna olejového hořáku kotle MXL7 pro teplovodní vytápění objektu – Nízkoemisní hořák pro spalování ELTO (dle vyhlášky 415/2012 Sb.)

- Demontáž a likvidace stávajícího hořáku
- Nová hořáková deska
- Úprava žáruvzdorné vyzdívky, doplnění izolace
- Dodávka a montáž nového hořáku s příslušenstvím (výkon cca 130kW) – 1ks
- Olejový filtr s automatickým odvzdušňováním
- Armatura
- Úprava olejového sacího potrubí, napojení na stávající rozvody
- Dodávka a montáž elektro - MaR
- Revize a zkoušky
- Seřízení a uvedení do provozu
- Zaškolení obsluhy
- Záruční a pozáruční servis
- Dokumentace