



LEGENDA:

- SB340 VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ HAGER SB340 40A/3
- NBN106 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ HAGER NBN106 6A
- NBN110 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ HAGER NBN110 10A
- NBN116 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ HAGER NBN116 16A

- NBN316 JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ HAGER NBN316 16A
- NBN320 JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ HAGER NBN320 20A
- CDA440 PROUDOVÝ CHRÁNIČ HAGER CDA 440 40A/4/0,03
- SVODIČ PŘEPĚTÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N 230/400V 50Hz

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- ŽIVÝCH ČÁSTÍ - IZOLACÍ, KRYTÍM
- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTĚ TN-C-S
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝCH CHRÁNIČEM A POSPOJOVÁNÍM

název stavby: PRÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY, Gymnázium Václava Beneše Třebízského		autorizační razítko:	
generální projektant:		projektant část: Ing. Pavel Krejza ČKAIT: 0402330 Int.zak.č.: 31/2017	

stavebník: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný			
adresa: Smetanovo náměstí 1310, 274 01 Slaný	hlavní architekt: Ing. arch. Daniel Němeček	datum: 12/2017	číslo zakázky: 1643
stupeň: DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM V ROZSAHU STAVEBNÍHO POVOLENÍ	HIP: Ing. Bohuslav Friedrich	č. revize: 00	číslo paré: 1
část PD: D.1.4.2 - TPS - ELEKTROINSTALACE	zodpovědný projektant: Ing. Pavel Krejza	měřítka:	
název přílohy: ÚPRAVA ROZVADĚČŮ V 1.PP, 3.NP A 4.NP	vypracoval: Ing. Pavel Krejza	č. výkresu: D.1.4.2.2.3	