



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
--- / 25.4.2023

NAŠE ZNAČKA
PVL-33959/2023/240-Do

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Zuzana Dobešová / 227
zuzana.dobesova@pvl.cz

DATUM
11. 5. 2023

II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů, k.ú. Sulice, Ládví, Štířín – stanovisko správce povodí

k.ú.: Sulice, Ládví, Štířín **ORP:** Říčany
ČHP: 1-09-03-1560-0-00, 1-12-01-0140-0-00

kraj: Středočeský

útvary povrchových vod:

DVL_0690 Kamenický potok od pramene po ústí do toku Sázava

DVL_0740 Botič od pramene po ústí do toku Vltava

útvary podzemních vod - základní:

63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část Dolní Vltava

62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy

Dne 27. 4. 2023 Povodí Vltavy, státní podnik obdržel Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci akce „II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů“ v k.ú. Sulice, Ládví, Štířín, zpracovatel společnost „M + M: RS PP Středočeský kraj“ – vedoucí účastník společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. - Ing. Martin Daniel ČKAIT 0010679 (červenec 2022), jako podklad pro společné řízení stavby. Investorem je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávající silnice II/603 a mostů v úseku obce Sulice (Hlubočinka) od křižovatky ulic Hlavní x Slunečná na konec obce Kamenice, kde končí před stávajícím mostem 603-012.

Účelem akce je obnova povrchů a zlepšení průjezdnosti silně vytížené silnice II/603, která slouží i jako objízdná trasa pro D1, odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice, obou mostů, zvýšení životnosti a snížení hlukové zátěže, zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.

Řešená rekonstrukce silnice II/603 a mostů bude celkově zahrnovat prostor mezi křižovatkou ulic Hlavní (II/603) s ulicí Slunečná v obci Hlubočinka až po prostor ul. Benešovské v obci Kamenice (cca 30 m před začátkem obce). Jedná se celkově o délku 4,6 km silnice II/603.

Projektová dokumentace dále řeší obnovu, úpravu případně doplnění odvodňovacího systému, rekonstrukci mostů (demolice) ev. č. 603-010 a ev.č. 603-011 a jejich nahrazení novými propustky. Součástí je i lokální doplnění veřejného osvětlení a ochrana nebo přeložky stávajících inženýrských sítí ve vazbě na stavební činnosti v prostoru II/603.

Rekonstrukcí se nemění odtokové poměry v území. Pro povrchové odvodnění silnice budou využity podélné příkopy a stávající silniční propustky v návaznosti na stávající příčné strouhy. Výměna propustků 1 a 2 za demolované mostky Č. 603-010 a ev.č. 603-011 nemá na odtokové poměry vliv.

Most ev. č. 603-010 převádí silnici II/603 přes drobný bezejmenný vodní tok IDVT 10258757, jehož správce se neurčuje. Staničení nového propustku č.1 na místě demolovaného mostu 603-010 je km 2,40491.



Most ev.č. 603-011 převádí silnici II/603 přes drobný vodní tok Šiberna IDVT 10243024, který je ve správě Lesů České Republiky, s.p. Staničení nového propustku č.2 na místě demolovaného mostu 603-011 je km 3,07132.

Část stavby se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Radějovice vrtů V1, V2, HV3, které stanovil ONV Praha-východ dne 8. 7. 1986 pod č.j. Vod.1007/86, stupeň ochrany: 2b.

Stavbou nebude dotčený žádný vodní tok ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava.

Stavbou nebude dotčen majetek ani pozemky ve vlastnictví ČR, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit.

Stavba se nachází mimo stanovené záplavové území.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0690 Kamenický potok od pramene po ústí do toku Sázava, jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako střední stav, ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0740 Botič od pramene po ústí do toku Vltava, jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako poškozený stav, ve vodním útvaru podzemních vod 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a kvantitativní stav jako dobrý a ve vodním útvaru podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část Dolní Vltava, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující stav a kvantitativní stav jako dobrý. Vzhledem k charakteru stavby lze předpokládat, že stavbou nedojde k významnému ovlivnění stavu vodních tvarů.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem **nedojde ke zhoršení** chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že **nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu**.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s dokumentací stavby výše uvedeného záměru za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1) Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění případné havárie.
- 2) Odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Záměr bude odsouhlasen správcem toku, kterým jsou Lesy České Republiky, s.p.
- 4) Souhlasíme se záměrem při dodržení podmínek rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje.
- 5) Záměr bude projednán s vlastníkem vodního zdroje, pro který bylo ochranné pásmo vyhlášeno.



Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Na vědomí: spis PVL-13357/2021/SP

