

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-3 k veřejné zakázce: III/1084 Jevany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Technická specifikace udává, že technologie opravy komunikace spočívá v odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm. Množství ve výkazu výměr neodpovídá celoplošnému frézování. Zadavatel opraví výkaz výměr nebo bude při realizaci zakázky frézována pouze část opravované komunikace?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jedná se frézování v obci Jevany + napojení na stávající vjezdy a na napojení na stávající silnici
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací položka 113728 frézování asphalt. ploch, odvoz do 20km je uvedeno celkové množství 308,30m3.
	V technické specifikaci je technologie opravy: Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, čištění příkopů včetně odvozu na skládku, vyrovnavka ACL16+, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tl.50mm., zřízení krajnice z recyklátu tl.10cm, návrh a projednání včetně realizace DIO, Výměna SDZ, provedení vodorovného dopravního značení, provedení sanace do hl. 500mm (ŠD 0/63 tl.250mm, ŠD 0/32 tl.150mm).
	Dle názoru zhotovitele by u položky frézování mělo být uvedeno větší množství. (tj. $13496 \cdot 0,05 = 674,8 \text{m}^3$).
3.	Žádáme Zadavatele o kontrolu množství u položky 113728 frézování asphalt. ploch, odvoz do 20km a dání soupisu prací a technické specifikace do souladu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz vysvětlení č. 1
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací položka 015111 poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných je uvedeno celkové množství 340t. Dle názoru zhotovitele by u položky 015111 mělo být uvedeno větší množství s ohledem k položce 12922 čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku (tj. $1360 \cdot 0,1 \cdot 1,6 = 217,6 \text{t}$) a k položce 12931 čištění příkopu do 0,25m3/m s

	odvozem na skládku(tj. $2720 \cdot 0,25 \cdot 1,6 = 1088t$)
	Žádáme Zadavatele o kontrolu skutečného množství uložení na skládku na položce 015111 poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o položky do 0,25M3/M a čištění krajnic do nánosů tl. do 100 mm s odvozem na skládku. Prohlídkou na místě samém byl proveden výpočet materiálu k odvozu

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 31. 07. 2025 v 9:00.