

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17-19 k veřejné zakázce: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa _stavební práce

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací SO 125.1 Rekonstrukce chodníků a sjezdů - uзнatelné náklady obsahuje položku č. 46 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM - 7 M2 kde je v podrobném popisu uvedeno, že se jedná o černou/tmavě šedou umělou vodící linii, vč. lože tl. 40 mm. Může zadavatel upřesnit o jaký typ dlažby se jedná? Pokud by mělo jednat o dlažbu 200x200 mm s vodící drážkou, tak ta vyrábí pouze v barvě přírodní šedé a červené.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Hmatové prvky pro konstrukce chodníků H1 a H2 a sjezdů F1 a F2 jsou navrženy s hmatovými prvky v černé barvě. Po nové rešerši trhnu musíme uznat, že jsou dostupné pouze prvky s reliéfními výstupky pro varovné a signální pásy. Případnou změnu barevnosti na červenou bude nutné konzultovat s městem a městským architektem. Případně bude upraven barevný kontrast v místě vodící linie – tj. tmavá dlažba lemovky a světlá dlažba vodící linie.
18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací SO 125.1 Rekonstrukce chodníků a sjezdů - uзнatelné náklady obsahuje položku č. 47 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM - 8,55 M2 kde je v podrobném popisu uvedeno, že se jedná o černou/tmavě šedou 200x200 mm, vč. lože tl. 40 mm . Může zadavatel upřesnit o barvu dlažby se jedná? Dlažba 200x200 mm s vodící drážkou se vyrábí pouze v barvě přírodní šedé a červené.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Hmatové prvky pro konstrukce chodníků H1 a H2 a sjezdů F1 a F2 jsou navrženy s hmatovými prvky v černé barvě. Po nové rešerši trhnu musíme uznat, že jsou dostupné pouze prvky s reliéfními výstupky pro varovné a signální pásy. Případnou změnu barevnosti na červenou bude nutné konzultovat s městem a městským architektem. Případně bude upraven barevný kontrast v místě vodící linie – tj. tmavá dlažba lemovky a světlá dlažba vodící linie.
19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uvádí maximální přípustnou nabídkovou cenu částku ve výši 110.317.569,83 Kč bez DPH. Oceněním položek jsme zjistili, že za tuto částku není možné dílo realizovat a že zřejmě do ní není započtena část pro zadavatele město Řevnice ve výši 47.166.925,75 Kč. Dle našeho názoru by maximální nepřekročitelná

	nabídková cena měla činit součet těchto částek tj. 157.484.495,58 Kč. Opraví zadavatel výši maximální přípustné nabídkové ceny veřejné zakázky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel zkontroloval podklady ohledně určení předpokládané hodnoty a stvrdil, že nastavená předpokládaná hodnota je nastavena správně

Vzhledem k tomu, že se dále nemění podmínky řízení, se Zadavatel rozhodl neměnit lhůtu pro podání nabídky. Termín pro podání nabídky 04.08.2025 v 9:00 zůstává v platnosti.