

P R O T O K O L č. 003951/2023

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Složení komise:

předseda Bc. Miroslav Prokopius
členové Bc. Miroslav Prokopius - projekce slaboproud elektro
 Ing. Jan Woletz – zástupce investora

Název objektu: Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb

Místo stavby: Vidim 1, 277 21 Liběchov

Podklady použité pro vypracování protokolu: PD - stavební část
 Požadavky investora

Popis objektu:

Objekt Domov seniorů Vidim je čtyřpodlažní historická budova.

Celkový popis záměru:

Projekt slaboproudých instalací.

Podkladem je zpráva o revizi elektrické instalace č. 006/12 z 12.1.2012,
zpracovatele Jana Pionteka, Květná 65, Plzeň

Rozhodnutí:

Pokoje, kanceláře, chodby, společenské prostory, sklady jsou vnější vlivy následující :

Prostředí - AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

Využití - BA1, BE1

Konstrukce budovy - CA1, CB1

Netemperovaná půda jsou vnější vlivy následující :

Prostředí - AA3, AB3, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

Využití - BA1, BE1

Konstrukce budovy – CA2, CB2

Závěr:

Tento protokol o určení vnějších vlivů byl vypracovaný na základě předaných podkladů a informací, dostupných k datu jeho zpracování. V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, změn ve stavební konstrukci, volby materiálu, v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno tento protokol přepracovat či doplnit.

Protokol o určení vnějších vlivů byl vypracován pro potřeby zpracování projektu slaboproudých instalací.

Datum sepsání protokolu: 20. 04. 2023

Vypracoval: Bc. Miroslav Prokopius