

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

08.08.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0358/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 - 7 k veřejné zakázce „CMS Žebrák, CMS Nové Strašecí - rekonstrukce a výstavba nových zpevněných ploch“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

5.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	U části 1 - tj. CMS Žebrák jsou u položky č. 1 psány velkoplošné úpravy asf. vrstev - dle kódu položky bylo dohledáno, že je zde zamýšlena směs ACO 11+, avšak žádáme o upřesnění, zda máme v areálu vzhledem k jeho účelu uvažovat o směsi modifikované?
	Vysvětlení ZD: Zadavatel požaduje modifikovanou směs.

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	U části 2 - tj. CMS Nové Strašecí žádáme o doplnění podrobnějších informací u agregované položky a ideálně i doplnění další dokumentace (situační výkres, apod.) - zejména je nutno doplnit, v jaké hloubce se kanalizace nachází, z jakého je materiálu a její dimenze. Stejně tak žádáme o doplnění informace u přechodových šachet - s jakého jsou uvažovány materiálu a v jaké hloubce, příp. způsob napojení.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel nemá informace o stavebním stavu a přesném umístění vč. dimenzí areálové kanalizace – způsob napojení a hloubka přechodových šachet bude upřesněna po odkrytí kanalizace při vlastní realizaci. Z tohoto vychází i materiál šachet, které budou monolitické betonové.

7.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Vážený zadavateli, na základě přiložených fotografií u části CMS Žebrák vás žádáme o doplnění informace, zda příprava staveniště před frézováním (zametení a případně přeložení zde uložených materiálů) má být součástí položky 113743 nebo bude před převzetím staveniště připraveno zadavatelem. V případě, že staveniště připraveno nebude, žádáme zadavatele o konkretizování rozsahu těchto prací.
	Vysvětlení ZD: Staveniště bude vyklizeno fa AVE před zahájením prací. Vzhledem k množství techniky a materiálu, které bude nutno v průběhu stavby přesouvat po areálu, bude nutné práce etapizovat.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21.08.2025** do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval