

V Říčanech dne 26.10.2018
Reg. č.: VZ-635/18
Č. j.: 4129/18/KSUS/R/NOV
Vyřizuje: Ing. Adéla Novotná
Telefon: +420 778 531 990

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/272 Bělá p.B - Březinka“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Po prostudování dodaných podkladů žádáme o upřesnění pol.č.6 dodaného rozpočtu "obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm". V průvodní zprávě je požadavek na ACO11 modifikovaný, v rozpočtu není modifikace uvedena. Jakou směs pro obrusnou vrstvu bude zadavatel požadovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Zadavatel požaduje ACo 11 tl.50 mm modifikovaný.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,** (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel