



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 26.10.2018

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
Zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„II/329 Pečky, rekonstrukce“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatelů, k nimž poskytuje následující odpovědi:

Dotaz dodavatele č. 1:

Jak bude probíhat vracení jistoty, resp. elektronické bankovní garance? Bude Zadavatel, resp. Beneficient, zasílat zproštění povinností vyplývajících z textu bankovní garance datovou zprávou přímo bance tak, jak je uvedeno v předložené elektronické bankovní garanci? Prosíme o doplnění způsobu vrácení jistoty / bankovní garance do textu Zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele:

Ano Zadavatel bude zasílat zproštění povinností vyplývajících z textu bankovní garance datovou zprávou přímo bance.

Dotaz dodavatele č. 2:

V SO 000.1, resp. v SO 000.2 není Uchazeč schopen relevantně ocenit položku č. 2, kód 02720, POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY. K těmto položkám jsou sice zpracovány podrobné Zásady organizace výstavby, nicméně PD neuvádí předpokládanou délku jednotlivých etap. Doplní zadavatel předpokládanou délku jednotlivých etap tak, aby byl uchazeč schopen uvedenou položku DIO správně ocenit?

Odpověď zadavatele:

Podrobný harmonogram výstavby musí zpracovat vybraný zhotovitel stavby a zohlednit ho již v nabídce.

Projektant předpokládá, že stavba je rozdělena na 4 hlavní etapy, jejich provádění je popsáno v ZOV. Jednotlivé etapy se provádějí po polovinách s výjimkou 1 etapy (ta je za vyloučeného provozu). Předpokládáme tedy 9 podetap po cca 2 měsících.

Délka stavby je odhadována na 24 měsíců. Z toho projektant předpokládá, že rekonstrukce se nebude provádět v zimních měsících.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz dodavatele č. 3:

Žádáme o vysvětlení a opravu soupisu prací ve formátu XC4, kde chybí některé objekty. Soupis prací ve formátu XC4 nekoresponduje s formáty EXCEL a PDF.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přikládá v příloze nový soupis prací ve formátu .XC4 se všemi SO.

Dotaz dodavatele č. 4:

Po importu souboru **Soupis prací_XC4** do programu Aspe nedošlo k přenosu všech stavebních objektů.

Objekty, které byly do Aspe naimportovány:

SO 000.1 Všeobecné položky
SO 020 Příprava území KSUS
SO 101.1 Silnice II/329
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 331 Ochrana stávající kanalizace
SO 341 Ochrana stávajícího vodovodu
SO 401 Ochrana knn a kvn ČEZ Distribuce
SO 402 Ochrana kabelů veřejného osvětlení
SO 411 Ochrana kabelů CETIN
SO 412 Ochrana kabelů SŽDC
SO 413 Ochrana kabelů kabelové televize
SO 501 Ochrana stávajícího STL plynovodu

Má účastník ocenit pouze uvedené? Pokud ne, žádáme Zadavatele o opravu soupisu prací v XC4.

Odpověď zadavatele:

Odpověď viz výše.

Dotaz dodavatele č. 5:

V Soupisu prací v SO 101.1 je položka 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI hlavní trasa – plná konstrukce tl. 610 mm $7439,0\text{m}^2 \cdot 0,270\text{m} = 2\,189,30[\text{A}]$. Ve Vzorovém příčném řezu **B1-01-1-4_Vzorove pricne rezy.pdf** je uvedena tloušťka 250 mm. Žádáme Zadavatele o uvedení správné tloušťky vrstvy.

Odpověď zadavatele:

Ve vzorovém příčném řezu uvedená tloušťka 0,250m je minimální mocnost vrstvy ze štěrkodrti. V rozpočtu je uvedena průměrná mocnost vrstvy 0,270m.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel vzhledem k výše poskytnutému vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **13. 11. 2018 v 10:00 hodin.**

V Praze dne 26. 10. 2018

Bc. Lucie Szilagyiova, DiS.
referent pro oblast veřejných zakázek
kontaktní osoba k veřejné zakázce

Příloha:

- Nový soupis prací .XC4