

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 20. 08. 2025

ZADAVATEL: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
Sídlem: Masarykova 197/1, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
IČO: 61924059
Zastoupena: Ing. Josefem Tremlem, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Učebna elektro silnoproud“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené dodatečné informace k zadávací dokumentaci (dále také „VZD“).

Zadavatel obdržel dne 20. 8. 2025 níže uvedený dotaz, na které poskytuje odpověď.

Dotaz účastníka č 1:

dotaz je k napájení, „slaboproudých stolů“, které by zřejmě měli být napájeny také 3F a ne 1F, jelikož ve specifikaci jsou 3F zdířky.

Odpověď zadavatele č.1:

Zadavatel upravuje svůj původní požadavek takto:

Položka: Modul 1F centrální vypínač, jištění 16A, chránič, tlačítko TOTAL STOP

se mění na: Modul **3F** centrální vypínač, jištění 16A, chránič, tlačítko TOTAL STOP

Příloha č.1 k Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 20. 8. 2025 - Změna technické specifikace a položkový rozpočet

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 8.09.2025. v 10:00hod.

Ing. Josef Tremel, ředitel školy