



MUNYM15665723

Spisová značka: MUNYM-050/26565/2024/Saf

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUNYM-050/26565/2024/Saf

Vyřizuje: Veronika Šávrová

Telefon: 325 501 268

E-mail: veronika.safrova@meu-nbk.cz

Nymburk: 22.04.2024

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Okružní 7/948

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

## Vyjádření k žádosti "Nymburk – Poděbradská – úpravy křižovatek, U Cukrovaru, Hrabalova, č.zak.: 04s/2024"

Město Nymburk, odbor správy městského majetku k Vaší žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci „Nymburk – Poděbradská – úpravy křižovatek, U Cukrovaru, Hrabalova, č. zak.: 04s/2024“.

Po seznámení s předloženou dokumentací Město Nymburk souhlasí a vydává toto vyjádření za těchto podmínek:

- pověřeným správcem inž. sítí ve vlastnictví města Nymburk jsou TS města Nymburk, V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, pro závazné informace o technické infrastruktuře k záměru je nutné zažádat správce,
- žadatel zajistí vyjádření správců inženýrských sítí (např: UPC Česká republika, s.r.o. atd.) a vyžádá si souhlas k technickému řešení, za jejich případné poškození odpovídá žadatel. Pokud dojde k poškození sítí, je žadatel či vysoutěžený dodavatel povinen oznámit to jejich správci,
- vysoutěžený dodavatel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech inženýrských sítí,
- požadujeme podat oznámení zahájení prací s termínem realizace stavby,
- zhotovitel nebo investor aspoň jeden týden předem projedná provádění výkopových prací s vlastníky a uživateli objektů v dotčeném prostoru a zajistí, aby nedošlo k zamezení možnosti přístupu do objektů v dotčeném úseku. Při realizaci musíte dodržet podmínku volného přístupu (včetně vozidel) k obytným objektům,
- během prací nesmí docházet ke znečišťování a poškozování přilehlých částí pozemků. V případě znečištění či poškození přilehlých částí pozemků je zhotovitel povinen provést úklid nebo odstranit vzniklé závady na vlastní náklady,
- vyjádření ze dne 22.04.2024, vedené pod č.j.: MUNYM-050/25032/2024/Saf, zůstává v platnosti,
- **Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:**

upozorňujeme, že během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k oděřům kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2 m. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061 – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Ing. Jiří Konhefr  
vedoucí odboru

*pr. fadal*

**MĚSTO NYMBURK**

Náměstí Přemyslovců 163

288 02 NYMBURK

IČO: 00239500

DIČ: CZ00239500

-5-