

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

27.08.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0336/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „Zlepšení dopravní obslužnosti území Říčansko – jih - PD“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Žádám o zrušení podmínky z technické kvalifikace ohledně projektů mostů délky 50m, na obchvatu dle podkladů k VZ nejsou žádné takové objekty navrženy. Jedná se o účelovou podmínku zvýhodňující firmy zabývající se více projektováním mostů než klasického silničního tělesa s menšími objekty.
	Vysvětlení ZD:
	Na trase se nachází celkem osm mostů z nichž ten nejdelší je o délce 135 m, viz text níže. Z tohoto pohledu si tazatel nedal zřejmě moc záležet na tom, aby si vůbec prošel zadání. Na trase přeložky silnice II/107 se celkem nachází 8 mostů a 4 nadjezdy (lávky pro chodce a cyklisty), tunely se zde nenacházejí. · most přes stezku pro chodce cyklisty v km 0,540, délka mostu 6 m, · most přes IV. Železniční koridor v km 0,760, délka mostu 135 m, · most přes stezku pro chodce cyklisty v km 1,070, délka mostu 7 m, · nadjezd stezky pro chodce a cyklisty v km 1,660, délka mostu 41 m, · most přes vodoteč v km 2,500, délka mostu 12 m, · most přes stezku a Říčanský potok v km 3,050, délka mostu 62 m, · nadjezd stezky pro chodce a cyklisty v km 3,550, délka mostu 45 m, · nadjezd stezky pro chodce a cyklisty v km 4,240, délka mostu 38 m, · nadjezd stezky pro chodce a cyklisty v km 4,700, délka mostu 41 m, · most přes vodoteč v km 5,240, délka mostu 81 m, · most přes vodoteč v km 5,370, délka mostu 35 m, · most přes Rokytku v km 5,880, délka mostu 42 m, · most přes stezku pro chodce cyklisty na silnici I/2 u TOK, délka mostu 7 m, · most přes vodoteč na silnici I/2 u TOK, délka mostu 7 m.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:¹ Zadavatel úkon☒ realizoval

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ uveřejňuje v příloze:

...

...

...

...

...

☐ nerealizoval