

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

02.09.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0299/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - 7 k veřejné zakázce „III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Z důvodu snadnějšího přenosu dat mezi softwary žádáme zadavatele o poskytnutí soupisů prací ve formátu xml.
	Vysvětlení ZD:

V příloze doplněno.

5.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V Soupise prací (KSÚS) v SO 102, 361 a 362 jsou položky 895112 - DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80, v doplňkovém textu je uvedeno:“ re-vizní drenážní šachtice DN 800 betonová D400 (SO102)“ a „meliorační šachta profilu 1000 mm na provizorní drenáži DN 100 pode dnem stav.jámy, vč.bet.poklopu, čerpací jímka hloubky 1,5 m (SO361 a 362). Dále drenážní šachtice PD nespecifikuje. V SO 102 není známa výška, v SO 361 a 362 třída zatížení poklopů. Pro drenáže se běžně používají šachtice plastové, jejichž výška je variabilní.
	Žádáme zadavatele o doplnění specifikací drenážních šachtic.

Vysvětlení ZD:

U SO 102 v položce 895112 bude drenážní šachtice výšky od 1,30 do 1,50 m. Přesný výrobek a jeho výška bude upřesněna v rámci RDS.

Jedná se o jednu betonovou drenážní šachtici D400 ve vozovce. Dno drenáže je v hloubce 0,85m.

U SO 361 a 362 se jedná o čísla položek 895113 Meliorační šachta na provizorní drenáži čerpací jímky.

Navrženo na zatížení D400.

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V SO 340, položka 969R, VYBOURÁNÍ - DEMONTÁŽ STÁV. UL.POKLOPŮ VODOVODNÍCH ŠOUPÁTEK A HYDRANTŮ, je uveden výpočet 78+4 kusy poklopů. Měrnou jednotkou položky, jsou však metry. Totéž jsme objevili u SO 341 a 342. Upraví zadavatel MJ?
	Vysvětlení ZD:

Měrná jednotka upravena.

7.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
----	---------------------------------------

V projektové dokumentaci není uvedena specifikace níže stožárů:

SO 441bod č.12

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 2,000

SO 441bod č.14

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 2,000

SO 441bod č.17

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 1,000

SO 441bod č.21

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 2,000

SO 441bod č.22

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 1,000

SO 442bod č.1

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 6,000

SO 44004

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M ks 2,000

SO 44013

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M ks 2,000

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M ks 2,000

SO 44016

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M ks 2,000

Doplň zadavatel specifikaci stožárů?

Vysvětlení ZD:

[Zadavatel pokládá specifikaci za dostatečnou.](#)

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **18.09.2025** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **211 561 823,08** Kč bez DPH

☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **192 328 930,07** Kč bez DPH

☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu části Zadavatele č. 2 na 36 746 199,99 Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis_Buštěhrad akt v7

Soupis_KSÚS akt v7

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval