

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

04.09.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0299/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 - 13 k veřejné zakázce „III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Žádáme zadavatele o poskytnutí diagnostického průzkumu vozovek včetně vyhodnocení množství PAU obsaženého v asfaltových vrstvách.
	Vysvětlení ZD:
	<u>Zadavatel doplňuje diagnostický průzkum.</u>

9.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	U položek ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, zadavatel požaduje povinný odkup zhotovitelem, pro jehož stanovení se v ZD odkazuje na směrnici R-Sm-16-02. Ta však, pro daný materiál, uvádí následující: Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení. Jelikož tato položka, bude tvořit velký podíl celkové hodnoty zakázky, žádáme zadavatele o stanovení ceny odkupu.
	Vysvětlení ZD:
	<u>Zadavatel trvá na stanoveném postupu. Odkup dlažebních kostek probíhá na základě uvedené směrnice.</u>

10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Zadavatel ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 4-7 zveřejnil nové soupisy prací ve složce Soupisy_Buštěhrad akt v 7, kde změnil názvy stavebních objektů a množství některých položek, aniž by na tuto skutečnost předem upozornil. Vzhledem k významné změně zadávacích podmínek požadujeme prodloužení termínu odevzdání nabídky o celou zákonnou lhůtu.
	Vysvětlení ZD:
	<u>Do rozpočtu a projektu byly zapracovány požadavky s ohledem na získání dotací. Zejména se jednalo o optimalizaci prvků pro nevidomé a v rozpočtu rozdělení na uznatelné, neuznatelné a vyvolané náklady, tzn. předpony U_, N_, nebo V_ včetně poznámky na konci názvu - uznatelné, - neuznatelné nebo -vyvolané. Zadavatel přikládá aktualizovaný projekt části města Buštěhrad a prodloužuje lhůtu pro podání nabídek.</u>

11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
-----	---------------------------------------

	V PD je příloha D1.3.2.08 – DETAIL VODOMĚRNÉ ŠACHTY A SESTAVY – společná pro SO 340, 341,342 a 343. V soupise prací v SO 340 není položka pro armaturní šachtu (KSÚS i Buštěhrad). V SO 341 není položka pro armaturní šachtu (KSÚS i Buštěhrad). V SO 342 není položka pro armaturní šachtu (KSÚS). V SO 343 je položka č. 16-893311 - ŠACHTY ARMATURNÍ Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 – 1KS (Buštěhrad). Žádáme zadavatele o doplnění položek pro armaturní šachty do SO 340, 341 a 342.
	Vysvětlení ZD:
	Výkres D1.3.2.08 – DETAIL VODOMĚRNÉ ŠACHTY A SESTAVY řeší vodoměrnou sestavu na přípojce pro pítka. Přípojka vody je vedena jako SO 343 Přípojka vodovodu a pitko v dokumentaci D.1.3.2_SO340,341,342 , kde je investorem Buštěhrad. V jiné části dokumentace pro investora Buštěhrad ani pro investora KSUS není tato vodoměrná šachta.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
12.	Zadavatel se v příloze 1 – Závazný vzor smlouvy na plnění zakázky odkazuje v bodě 12.1. d) na čl. 12 zadávací dokumentace, tento čl. 12 však zadávací dokumentace neobsahuje. Žádáme o opravu smlouvy.
	Vysvětlení ZD:
	Závorka vypuštěna, aktualizovaný vzor v příloze. Odstavec odkazuje na Podmínky před uzavřením smlouvy (v tomto případě na čl. 7 Výzvy k podání nabídky).

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
13.	V soupisu prací SO 101 je v pol. 9113A1 určeno ocelové jednostranné svodidlo v množství 296 m. V technické zprávě SO 101 je v bodě 1.b) uvedeno, že bude svodidlo jednostranně doplněno v km 0,315 - 0,463 v délce 148 m. Stejně tak je tomu i v situaci pozemní komunikace část 4 pro SO 101. Žádáme zadavatele o prověření pol. 9113A1 v soupisu prací SO 101.
	Vysvětlení ZD:
	Svodidla byla mylně započtena 2x. Přílohou opravený soupis prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **26.09.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 210 964 637,65 Kč bez DPH
- ☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na 191 786 034,23 Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:
 - F.2_Diagnostika_vozovek**
 - Vzor smlouvy akt v13**
 - PDPS Revitalizace Kladenské akt v13**
 - Soupis_KSÚS akt v13**

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval