

▽  
\*  
✱

KOTEVNÍ BLOK 0,73x0,5 m – 0,21 m<sup>3</sup>  
ZNAČENÍ:  
0,73 DÉLKA V PŮDORYSE  
0,35 VÝŠKA BLOKU  
0,21 OBJEM BETONU m<sup>3</sup> OBJEMOVÁ HMOTNOST  
2,3 t/m<sup>3</sup>

NAVRTÁVACÍ PÁS  
NA LT POTRUBÍ UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚROVÝ PÁS NA LT POTRUBÍ DN 80–400 S  
BEZZÁVITOVOU SPOJKOU PRO NAPOJENÍ ŠOUPĚTE PŘÍPOJKY DN 25 (standard  
hawle 3810)  
NA PE POTRUBÍ UZÁVĚROVÝ PÁS NA PE POTRUBÍ S BEZZÁVITOVOU PRO  
NAPOJENÍ ŠOUPĚTE DN 25 (standard hawle 5320)  
DIMENZE NAVRTÁVACÍHO PASU DLE STÁVAJÍCÍ DIMENZE PŘÍPOJKY


NAPOJENÍ PŘÍPOJKY – ŠOUPĚ DN 25 – 1", BEZZÁVTOVÝ SPOJOVACÍ SYSTÉM S  
JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU S PŘÍPOJENÍM ISO PRO NAPOJENÍ POTRUBÍ PE Ø 32  
mm (standard hawle 2810)  
DIMENZE ŠOUPĚTE PODLE STÁVAJÍCÍ DIMENZE PŘÍPOJKY

SO 340 - ÚPRAVA VODOVODŮ - ULICE Kladenská  
SO 341 - ÚPRAVA VODOVODŮ - ULICE Revoluční  
SO 342 - ÚPRAVA VODOVODŮ - ULICE Palackého - Náměstí  
SO 343 - PŘÍPOJKA VODOVODU A PÍTKO

Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:



**Město Buštěhrad**  
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

Navrh/vypracoval:  
Ing. Vladislav Chalupa

Technická kontrola:  
Ing. Robert Oliva

Zodpovědný projektant:  
Ing. Jan Šetelík

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. Karel Fazekas, Ph.D.

Subdodavatel:  
**ŠETELÍK OLIVA s.r.o.**  
HELENY MAJUROVÉ 11  
169 00 PRAHA 6

Zpracovatel:  
**4roads s.r.o.**  
Slunná 541/27  
162 00 Praha 6  
IČ: 06327354

Kraj: Středočeský	Čís.sm.obj.:	
Katastrální území: Buštěhrad	Čís.akce:	21031
Stavba: <b>Revitalizace Kladenské ulice, Buštěhrad</b>	Datum:	02/2024
	Formát:	5 x A4
	Měřítko:	1 : 100
	Část: D.1.3.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY	Stupeň:
Objekt: SO 340, SO 341, SO 342, SO 343	PDPS	
Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU V2, V6	Číslo přílohy: D.1.3.2.06	