



HZSSX00GQTU2



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Mělník

Bezručova 3341, 276 01 Mělník

Č. j.: HSKL- 472-2/2025 - ME
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: por. Ing. Lucie Francová
Tel.: 950 895 127
E-mail: lucie.francova@hzscr.cz

Adresát:
INKOS-OSTRAVA, a.s.
Ing. Pavla Raková
Havlíčkovo nábřeží 696/22
702 00 Ostrava

Datum: 16. 1. 2025

VYJÁDŘENÍ

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“) jako správní úřad pro výkon státní správy ve věcech požární ochrany a ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 19. 12. 2024 Vaši žádost o **vyjádření k platnosti závazného stanoviska po provedení změn v projektové dokumentaci** ke stavbě:

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa.

Stavebník:

Krajský úřad Středočeského kraje, IČO 70891095
Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Místo stavby:

k. ú. Kralupy nad Vltavou
k. ú. Chvatěruby
k. ú. Zlončice
k. ú. Kozomín
k. ú. Postřižín

K vaší žádosti sdělujeme, že ke stavbě již bylo vydáno závazné stanovisko a toto stanovisko je trvale platné, pokud nebyly proti schválenému stavu provedeny žádné změny.

Odůvodnění

Ke stavbě již bylo vydáno závazné stanovisko s číslem evidenčním ME-316-2/2020/PD dne 2. 7. 2020. Podkladem pro vydání tohoto závazného stanoviska byla souhrnná technická zpráva, kterou zpracoval Ing. Martin Daniel s datem zpracování 12/2019. Pokud by nebyly proti

schválenému podkladu ke zpracování stanoviska provedeny žádné změny, nelze stanovisko dle § 48 odst. 2 správního řádu vydat znovu a vydané stanovisko je trvale platné. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně návrhu, není stanovisko vydané ze strany HZS STC k těmto změnám dále platné.

Upozornění:

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se podle § 8 a § 9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“) nejedná o stavbu kategorie II nebo III. Jedná se o soubor staveb kategorie 0 nebo I podle § 6 a § 7 vyhlášky o kategorizaci staveb.

V důsledku změny zákona o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I**. S ohledem na výše uvedené skutečnosti není HZS STC dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska.

plk. Ing. Jaroslav Gabriel
ředitel územního odboru Mělník
úřední osoba