



Obec Úžice

Nádražní 200 , 277 45 Úžice

Váš dopis s čj.: 3208/20/Rak
Ze dne: 19.10.2020
Číslo jednací: UZIC-590/2020
Spisová značka:

Vyřizuje: David Hrdlička
Datum: 09.11.2020

INKOS-OSTRAVA, a.s.
Ing. Pavla Raková
Havlíčkovo nábřeží 696/22
702 00 Ostrava

Stavba II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III.etapa-žádost o vyjádření

Vyjádření obce Úžice

Na základě Vaší žádosti ze dne 19.10.2020 o vyjádření k předmětné stavbě „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. Etapa“, Vám obec Úžice, jako správce vodního toku, Postřižský potok, vydává toto stanovisko.

Stavbou dojde ke změně odtokových poměrů v území. Z druhé poloviny stavby, budou z části odváděny dešťové vody, stavebním objektem SO 304 Kanalizace II/101 v km 7,096 – 7,376, za pomoci horských vpustí, šterbinových žlabů do dešťové kanalizace, do vsakovacích příkopů. V případě většího množství vody, pak do VT Postřižinský potok. Celková redukováná plocha činí 1,33 ha.

Obec Úžice je správcem vodního toku Postřižinský potok a to v úseku 0,000 až 0,953 ř.km, přičemž je tento z větší části zatrubněn. Dle odborného posudku, zpracovaného spol. VHS Projekt, není schopná tato část vodního toku převést z povodí větší množství srážek než Q5.

Vzhledem k této skutečnosti není možné do VT Postřižinský potok odvádět navrhované množství vody, aniž by byly realizovaná opatření, vyplývající ze shora uvedeného Odborného posudku odvádění dešťových vod z dílčího povodí obce Úžice, zpracovaného spol. VHS Projekt, z listopadu 2013.

S pozdravem

David Hrdlička
Starosta obce