

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25-30 k veřejné zakázce: II/126 - Propojení D1 se sil. I/2, II. etapa

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

25.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 111 je položka s kódem 45131A a názvem PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25. Dle popisu se jedná o podkladní vrstvu pod propustkem tl. 0,1 m. Ve VPŘ je podkladní beton pod propustkem z betonu C12/15 - XF3. Žádáme zadavatele o uvedení do souladu. Obdobný případ v SO 120.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
26.	Bude uvedeno do souladu ve výkresové části i soupisu prací. Pro obetonování a betonové lůžko propustku je stanoven beton C25/30-XF3. Pro podkladní beton pod konstrukce jímek a pod obetonávky propustku je stanoven beton C12/15-X0.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 111 je položka s kódem 899524 a názvem OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30. Dle popisu se jedná o obetonování propustku betonem C25/30 – XF4. Ve VPŘ je obetonování propustku z betonu C20/25 - XF3. Žádáme zadavatele o uvedení do souladu. Obdobný případ v SO 120.
27.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Bude uvedeno do souladu ve výkresové části i soupisu prací. Pro obetonování a betonové lůžko propustku je stanoven beton C25/30-XF3. Pro podkladní beton pod konstrukce jímek a pod obetonávky propustku je stanoven beton C12/15-X0.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
27.	V soupisu prací v SO 101 chybí položka pro pískové lože pod plastové propustky. Žádáme zadavatele o doplnění. Obdobný případ se vyskytuje v oddílu 2. etapa SO 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 120 a v oddílu údržba SO 101 a 112.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Množství bylo vykázáno v pol. 17481, ale pro větší přehlednost bude část této položky vykázána nově v položce 17581.

28.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Část stavby: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2. etapa
	SO 107 Položka poř. č. 42, kód 574E07, ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S Ve výkazu výměr je na řádku [A] počítáno s tloušťkou vrstvy 70 mm. Podle technické zprávy a vzorového příčného řezu se jedná o konstrukci vozovky typu VIII, kde je navržena podkladní vrstva ACP 22+ tl. 60 mm.
	Vysvětlení zadávací dokumentace V soupisu prací bude tloušťka vrstvy upravena dle TZ a Vzorového příčného řezu na 60 mm.
29.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Část stavby: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2. etapa
	SO 108 Položka poř. č. 11, kód 11372, FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Ve výkazu výměr je na řádcích [A] a [B] počítáno s tloušťkou frézování 2x 50 mm. Podle technické zprávy a vzorového příčného řezu je navrženo frézování v tl. 90 mm.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Bude upravena první vrstva frézování na 40 mm tak, aby dle technické zprávy a vzorového příčného řezu byla celková tloušťka frézování 90 mm.
30.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Část stavby: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2. etapa
	SO 111 Podle technické zprávy a vzorového příčného řezu je v km 29,224 – 29,261 vlevo navržena konstrukce vozovky typu X s pokladní vrstvou SC C 8/10 tl. 160 mm. Tato vrstva chybí v soupisu prací
	Vysvětlení zadávací dokumentace Do soupisu prací bude doplněna podkladní vrstva SC C 8/10 v tl. 160 mm.

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení přikládá následující:

1. Soupis prací neoceněný.zip
2. PD_2.zip.001
3. PD_2.zip.002
4. PD_2.zip.003

- Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 524.089.421,52 Kč bez DPH.
- Maximální přípustná (nepřekročitelná) cena stavebních objektů Zadavatele 2 činí 361.565,04 Kč bez DPH.

V Říčanech dne 04. 09. 2025

Reg. č.: VZ-0260/00066001/2025

Č.j.: 401/25/KSUS/R-6

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

- Maximální přípustná (nepřekročitelná) cena stavebních objektů Zadavatele 3 činí 6.212.557,83 Kč bez DPH.
- Dále Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 18.09.2025 v 9:00