

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

05.09.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0572/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 87 - 100 k veřejné zakázce „II/125 Louňovice - Kamberk“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

87.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V soupisu prací v SO 105 - doplnění chodníku v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku v části Uznatelné náklady je položka s kódem 11130 a názvem SEJMUTÍ DRNU, ODVOZ. Žádáme zadavatele o změnu položky za položku 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, jelikož se jedná o sejmutí ornice, tedy materiálu uvažovaného k následnému ohumusování, nikoliv drnu, tedy odpadu.
	Vysvětlení ZD: SO 105 – Uznatelné náklady – pol. 11130.R je nahrazená pol. 121108.R
88.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V soupisu prací v SO 105 - doplnění chodníku v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku v části Uznatelné náklady chybí položka pro uložení sejmuté ornice na mezideponii. Žádáme zadavatele o navýšení množství položky 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ o množství sejmuté ornice.
	Vysvětlení ZD: SO 105 – Uznatelné náklady – nová pol. 17120 pro uložení ornice na mezideponii
89.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V soupisu prací v SO 105 - doplnění chodníku v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku v části Neuznatelné náklady chybí položka 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ pro naložení a dovoz zpětně rozprostřené ornice. Žádáme zadavatele o doplnění položky.
	Vysvětlení ZD: SO 105 – neuznatelné náklady – nová pol. 125738.R byla přidána do uznatelných nákladů

90.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v SO 105 - doplnění chodníku v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku v části Uznatelné náklady je položka s kódem 113138 a názvem ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM. V popisu položky je uvedeno „Materiál se na skládku neodváží! Povinný odkup materiálu Zhotovitelem stavby!“. Jelikož tento SO spadá pod Zadavatele Městys Louňovice pod Blaníkem, uchazeč se ptá, jestli se má řídit Ceníkem nepotřebných zásob zadavatele KSÚS Stř. kraje nebo zadavatel určí rozdílnou cenu odkupu za 1 tunu materiálu?
	Vysvětlení ZD: Ceník je platný pro všechny SO.

91.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v SO 105 - doplnění chodníku v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku v části Uznatelné náklady je položka s kódem 014102 a názvem ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Popis položky odkazuje na uložení 5 m3 materiálu z položky 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC, ODVOZ DO 20KM s výměrou 12 m2. V takovém případě by musela být tl. odstraňovaných dlaždic cca 42 cm. Žádáme zadavatele o kontrolu množství položky skládek betonu. V případě, že Zadavatel opraví množství položky skládek, žádáme i o opravu popisu položky 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC, ODVOZ DO 20KM, kde je uvedeno „Odvoz vybouraného materiálu na skládku k recyklaci - 5 m3 betonu“.
	Vysvětlení ZD: SO 105 – Uznatelné náklady – oprava množství pol. 11328.R a pol. 014102.R2

92.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v SO 105 - doplnění chodníku v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku v části Uznatelné náklady je položka s kódem 014102 a názvem ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. V popisu položky je uveden výpočet množství „(15+82.65+52.5+1)*2.1(A)“. Uchazeč se dotazuje zadavatele, ze které položky pochází 1 m3?
	Vysvětlení ZD: SO 105 – Uznatelné náklady: - doplnění popisu k pol. 014102.R. - 1 m3 pochází z pol. 97911.R

93.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v SO 105 - doplnění chodníku v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku v části Uznatelné náklady je položka s kódem 015240 a názvem POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU. Ze které položky pochází odpad, který bude v této položce skládkován? V případě, že je zdroj odpadu neznámý, žádáme zadavatele o odstranění položky ze soupisu prací.
	Vysvětlení ZD: SO 105 – Uznatelné náklady – odstranění pol. 015240.R

94.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v SO 105 - doplnění chodníku v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku v části Uznatelné náklady je položka s kódem 113534 a názvem ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM. Popis položky uvádí, že 20% poškozených obrubníků bude odkoupeno zhotovitelem. Jelikož tento SO spadá pod Zadavatele Městys Louňovice pod Blaníkem, uchazeč se ptá, jestli se má řídit Ceníkem nepotřebných zásob zadavatele KSÚS Stř. kraje nebo zadavatel určí rozdílnou cenu odkupu za 1 kus materiálu?
	Vysvětlení ZD: Ceník je platný pro všechny SO.

95.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Téměř ve všech SO, kde se pokládají asfaltové vrstvy, je ve vzorových řezech vyznačeno použití infiltračního postřiku, nicméně ten je ve výkazu výměr pouze v šesti SO. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění položek do soupisu prací.
	Vysvětlení ZD: Infiltrační postřik byl ze vzorových řezů odstraněn již v minulých revizích. Na recyklaci za studena se nedává, takže infiltrační postřik zůstal jen v místech, kde se dělá komplet nová konstrukce vozovky bez recyklace za studena. Přikládáme aktuální Vzorové řezy

96.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v SO 433 - Osvětlení v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku Uznatelné náklady je položka s kódem 131938 a názvem HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ. V popisu položky je uvedeno „Počítáno přemístění horniny do 30 km.“. Na položku hloubení navazuje položka zásypu se stejnou výměrou. Uchazeč nerozumí důvodu přesunu 30 km od místa stavby, když bude vytěžený materiál použit zpět na zásyp. Stejný případ v SO V SO 433 - Osvětlení v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku Neuznatelné náklady. V případě, že se jedná o chybu a zemina bude opravdu použita ke zpětnému zásypu na stavbě, uchazeč žádá zadavatele o doplnění položek uložení na mezideponii a vykopávek ze zemníku.
	Vysvětlení ZD: SO 433 – uznatelné náklady: - Pol. 131938 – úprava popisu k položce (odstranění popisu Poznámka k položce: Počítáno přemístění horniny do 30 km - Nová pol. 17120 - Nová pol. 125738 SO 433 – neuznatelné náklady: - Pol. 131938 – úprava popisu k položce (odstranění popisu Poznámka k položce: Počítáno přemístění horniny do 30 km - Nová pol. 17120 - Nová pol. 125738

97.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v SO 433 - Osvětlení v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku Uznatelné náklady je položka s kódem 45111A a názvem PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C20/25, množství 10 ks. V popisu položky je uvedeno „3 - K - 273313711 - Základové desky z betonu tř. C 20/25 – prefabrikované. Poznámka k položce: Podkladová betonová deska, beton C25/30“. Žádáme zadavatele o upřesnění, jaká tř. betonu má být použita. Zároveň žádáme o přesnou specifikaci rozměrů požadovaných desek. Stejný případ v SO V SO 433 - Osvětlení v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku Neuznatelné náklady.
	Vysvětlení ZD: SO 433 – uznatelné náklady: - Pol. 45111A.R2 nahrazená pol. 58250.R SO 433 – NEuznatelné náklady: - Pol. 45111A.R2 nahrazená pol. 58250.R Jedná se o betonovou (tř. beton C20/25) dlaždici 40x40x4 cm pod stožár VO

98.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v SO 433 - Osvětlení v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku Uznatelné náklady je položka s kódem 45111A a názvem PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C20/25, množství 6,8 m3. V popisu položky je uvedeno, že se jedná o betonový základ stožáru. Nicméně v souboru D4_SO433_03_Lounovice_namesti_VO_Rezy_PDPS, který je součástí poskytnuté PDPS, je základ stožáru proveden z betonu tř. C16/20. Žádáme zadavatele o uvedení do souladu dokumentace a soupisu prací.
	Vysvětlení ZD: SO 433 – uznatelné náklady – pol. 45111A.R2 nahrazená pol. 451113.R SO 433 – NEuznatelné náklady – pol. 45111A.R2 nahrazená pol. 451113.R

99.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v SO 433 - Osvětlení v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku Neuznatelné náklady je položka s kódem 014102 a názvem ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Dle popisu se jedná o položku uložení 10 m3 odpadu z asfaltového krytu z položky 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM. Dle názoru uchazeče je množství položky skládek nedostatečné. Při přenásobení 10 m3 koeficientem 2,4 t/m3, běžným pro asfaltový odpad, by mělo být správné množství 24 t. Žádáme zadavatele o opravu.
	Vysvětlení ZD: SO 433 – neuznatelné náklady – oprava množství pol. 014102.R2

100.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Jelikož nebyla zadavatelem poskytnuta PDSP k SO 806 a 831, žádáme zadavatel o specifikaci položek: 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY – jaké konkrétní keře zadavatel požaduje? 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M – jaké konkrétní stromy zadavatel požaduje? 18510 REKULTIVACE – jaký typ rekultivace zadavatel požaduje? Jakou délku následné péče zadavatel požaduje?
	Vysvětlení ZD: SO 806 – UZNATELNÉ NÁKLADY - doplnění popisu k pol. 184A1: 80 ks - hloh obecný - Crataegus monogyna (výška 40 až 80 cm) 80 ks - trnká obecná - Prunus spinosa (výška 40 až 80 cm) 90 ks - Ruže šípková - Rosa canina (výška 40 až 80 cm) SO 806 – doplnění popisu k pol. 184B17: 45 ks - Lípa srdčitá - Tilia cordata - obvod kmene 12 až 14 cm 45 ks - Dub letní - Quercus robur - obvod kmene 12 až 14 cm 50 ks - Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior - obvod kmene 12 až 14 cm SO 831 – uznatelné náklady: - pol. 18510.R nahrazená pol. 18520.R

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **23.09.2025** do 09:00 hod.
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **269 894 567,75** Kč bez DPH
mění předpokládanou hodnotu části Zadavatele č. 2 na 5 542 333,17 Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:

Soupis prací KSÚS akt v100
Soupis prací Mestys LpB akt v100
D10X.X_Vzorove_pricne_rezy_
D4_SO433_03_Lounovice_namesti_VO_Rezy_PDPS_Revize_I
 ...

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval