

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

12.09.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0394/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/2421 Roztoky, zajištění zemního tělesa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

3	K	155213611	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l do 2 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	10,000
	PP		Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivky na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky do 2 m		
			Poznámka k položce:		
	P		1) kotevní hřebíky ocelové sítě		
			2) kotevní hřebíky podkladního betonu		
	VV		9*3+4*3+9*3+11*3		99,000
	VV		10		10,000
1.	a				
5	K	155213613	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 3 do 4 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	9,000
	PP		Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivky na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m		
			Poznámka k položce:		
	P		1) kotevní hřebíky ocelové sítě		
			2) kotevní hřebíky ŽB trámce		
	VV		9*2+4*1+4*11		66,000
	VV		3*3		9,000

Můžeme požádat o doplnění / upřesnění?

	Vysvětlení ZD: V souladu s technickými specifikacemi uvedenými pod jednotlivými položkami platí: pol. 3 – představuje systémové hřebíky celoplošně kotvené ocelové sítě dl. 2,0 m (viz výkres č. 501) a dále kotevní hřebíky podkladního betonu pod kotvenými ŽB trámci (viz výkres č. 601, TZ str. 6) pol. 5 - představuje systémové hřebíky celoplošně kotvené ocelové sítě dl. 3,0 a 4,0 m (viz výkres č. 501) a dále kotevní hřebíky ŽB trámce dl. 4,0 m (viz výkres č. 601, TZ str. 5)
--	--

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod.
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- ☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze:

...

...

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval