


- X investor KSUS
- X investor město Buštěhrad
- 30 nový KNN zahloubit 1,2m pod vozovku
- 31 nový KNN zahloubit 1,2m pod vozovku a v novém chodníku
- 32 nový KNN zahloubit 1,2m pod vozovku
- 33 nový KNN v novém chodníku
- 34 nový KNN zahloubit 1,2m pod vozovku

- ČEZ Distribuce, a.s.:
- nové KNN 1kV
 - demontované KNN 1kV
 - stávající KNN 1kV
 - stávající přípojkové skříně
 - stávající rozpojovací skříně
 - nové KVN 22kV
 - demontované KVN 22kV
 - stávající KVN 22kV
 - stávající trafostanice
 - nové HDPE trubky
 - demontované HDPE trubky
 - stávající HDPE trubky
 - hranice pozemků
 - vnitřní kresba KM
 - budoucí komunikace



Soustava: VN - 3x22 kV, 50 Hz, IT
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :
DLE PNE 33 0000-1 : VN - ČL. 3.4.3/- zemním v sítích IT
Soustava: NN - 3PEN 50 Hz 400 V / TN - C
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :
DLE PNE 33 0000-1 : NN - ČL. 3.3.2.5 - automatickým odpojením od zdroje v sítích TN
Vnější vlivy dle PNE 33 0000-2:AA8,AB8,AD4, AF2, AN3, AQ3 PROSTOR VI. - NEBEZPEČNÝ

Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
ZBOROVSKÁ 81/11, 150 21 PRAHA 5 - SMÍCHOV

Zhotovitel:

Společnost BIM SAS4S
Vedoucí společník
SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4 Lhotka



Navrhl/vypracoval: Petr Soukup	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Černý	Subdodavatel: Meritum Kladno - projekce s.r.o. Manž. Topinkových 796 272 01 Kladno IČ: 28544391	Zpracovatel: 4roads s.r.o. Slunná 541/27 162 00 Praha 6 IČ: 06327354
Technická kontrola: David Sulďovský	Hlavní inženýr projektu: Ing. Karel Fazekas, Ph.D.		

Kraj: Středočeský	Čís.sm.obj.: S-3681/00066001/2020
Katastrální území: Buštěhrad	Čís.akce: 20074
Stavba: III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD	Datum: 2/2024
Část: ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY	Formát: A2
Objekt: SO 410 - KABELOVÉ VEDENÍ VN SO 430 - KABELOVÉ VEDENÍ NN + HDPE	Měřítko: 1:500
Příloha: Situace 3 Kabelové VN, NN+HDPE - Náměstí	Stupeň: DPSP
	Číslo kopie: D.1.4.1.04