

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14-20 k veřejné zakázce: II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů II

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

14.

17

128
93

R

PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III

M3

10
845,900

DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V
PODKL. VRSTVÁCH AZ

Dle diagnostického průzkumu vozovky
kvůli přítomností v podkladních
vrstvách balvanité sypaniny -
předrcení na frakci 0/63 v tl. min 300
mm

Orientáční plocha je 24102 m2 x koef.
rozš. 1.5 = 36153 m2

36153*0.3 = 10845,900 [A]

Položka zahrnuje:

- předrcení výkopku dané třídy zeminy

Položka nezahrnuje:

- X

Obdobná položka je v SO 001 VRN:

19

034
30

R

STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ
PRO DRCENÍ A TŘÍD KAMENIVA

KPL

1,000

1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:

- objednatel povolené náklady na
stavební vybavení zhotovitele

Položka nezahrnuje:

- x

Uchazeč není jasné, co má být oceněno v položce 03430.R. Jsou tyto položky
zadané v soupisu prací duplicitně?

	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Nejedná se o duplicitní položky. Doplnění popisu k pol. 03430.R (SO 001 VRN) - <i>Použití po dobu výstavby v závislosti na konkrétní zvolené technologii Zhotovitele</i>				

15.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
Ve stavebních objektech řady 100 je tato položka:					
22	171 80	R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ v AZ	M3	1 358,360
			Nakupovaný materiál pro AZ - min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 6133		
			Plocha AZ - měřeno z výkresu - 24102 m2 x koef. rozš. 1.5 = cca 36153 m2		
			1358.36 = 1358,360 [A]		
Po prostudování soupisu prací není uchazeči jasné, kam by se mělo konstrukčně dát níže uvedené množství nového materiálu. Při přepočtu na tloušťku vrstvy by to mělo být cca 3,7cm. Upřesní zadavatel soupis prací?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
SO 101, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.4: Jedná se o nakupovaný materiál pro AZ - min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 6133 - množství pol. 567504.2 a pol. 17180.R tvoří množství materiálu pro AZ (viz odp. na dotaz č. 8).					

16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	Ve stavebních objektech řady 100, kde se má provádět recyklace za studena jsou tyto položky:					
	35	567 306		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	902,000
				Materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za studena RS CA 0/32 (0/45) v případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě. Předpoklad 20% objemu		
				Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS!		
			4510*0.2 = 902,000 [A]			
Tato položka odkazuje na nový materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za						

	studena. Toto množství je počítáno z položky 567504.1. Jakým způsobem se naloží s materiálem, který nebude vhodný k provedení RS?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil soupis prací a tuto položku ze soupisu prací odstranil

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Po prostudování soupisu prací vydaného s DI č. 11-12 se uchazeč domnívá, že pol. 567504.R.A a pol. 567504.R.B jsou v soupise prací zadány duplicitně. Odkazují dle výpočtu na pol. 567504, která už pojiva pro provedení recyklace za studena obsahují. Upraví zadavatel soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil soupis prací a tyto položky ze soupisu prací odstranil

18.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
1) SO101 pol. 36 a pol. 38 a 39 jsou materiálově duplicitní, stejně jako v dalších SO kde se vyskytují					
36	567504	1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	4 510,000
			Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN – životnost 25 let - RS CA 0/32 (0/45), 170 mm, ČSN 73 6147 Plocha (měřeno z výkresu) 24102 m2 x koef. rozš. 1.1 = cca 26512 m2 x 0,17 m = cca 4510 m3 Potřebné množství 4510 m3 se skládá: - použití materiálu z pol. 113728.3 - 290 m3 - použití materiálu z pol. 113338 - 4220 m3 Včetně potřebného stroje Recyklace za studena na mezidep. s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 128 Předpokládané množství pro transparentnost nabídek bude cement 3,5 % a asfaltová emulze 2,5 % zbytkové množství. Přesné množství bude stanoveno ve zkušební laboratoři Položka obsahuje pojiva: cement a asfaltová emulze 290+4220 = 4510,000 [A]		

38	567504	R.A	Asfaltové pojivo - pěnoasfalt, asfaltová emulze - 4% - zbytkového množství Předpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3) Asfaltové pojivo - pěnoasfalt, asfaltová emulze - 4% zbytkového množství - Přesné množství pojiv bude stanoveno ve zkušební laboratoři Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS! $4510 * 2.3 * 0.04 = 414,920 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	t	414,920
39	567504	R.B	Cement - 4% Předpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3) Cement - 4% - Přesné množství pojiv bude stanoveno ve zkušební laboratoři Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS! $4510 * 2.3 * 0.04 = 414,920 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	t	414,920

V pol. 36 má být podle textu obsaženo i pojivo 3,5% cementu a 2,5 asfaltové emulze.

V pol. 38 a 39, které jsou materiálovými položkami k pol. 36 je v textu i výpočtu pojivo 4% cementu a 4% emulze...

Vysvětlí Zadavatel, proč mají uchazeči ocenit recyklaci za studena s množstvím :

3,5+4= **7,5% cementu**

a 2,5+4= **6,5% asfaltové emulze**

máme za to, na základě zkušenosti, že při uvedených % se jedná o značně (zbytečně) finančně a technologicky ne zcela smysluplné řešení.

Dotaz: Upraví zadavatel doprovodný text položky 36 (38,39) tak, aby byl uchazeči nemuseli oceňovat nesmyslné množství přísad?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel upravil soupis prací a tyto položky ze soupisu prací odstranil

19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V dokumentaci je uvedeno, že velké množství odtěžených vrstev vozovky má být znovu použito v nových konstrukčních vrstvách vozovky. Zároveň však není stanoveno umístění ani podmínky pro zřízení mezideponie, která by umožnila zlepšení zemin či jejich úpravu před opětovným použitím. Domníváme se, že absence jasně určené mezideponie může vést k nerovným podmínkám mezi jednotlivými uchazeči, neboť každý z nich si musí individuálně zajistit potřebné kapacity a místa pro zpracování materiálu, což může významně ovlivnit nabídkovou cenu i technické řešení. Plánuje zadavatel specifikovat umístění a podmínky mezideponie pro zlepšení zemin, aby byly pro všechny uchazeče zajištěny stejné a nediskriminační podmínky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Mezideponie ani zařízení staveniště nejsou součástí projektu PDPS ani nebyly konkrétně řešeny nebo specifikovány v rámci přechozích stupňů přípravy. Zadavatel konkrétně neomezuje Zhotovitele konkrétními specifikacemi ploch deponií nebo ZS – jejich rozsah, umístění a technické řešení závisí na konkrétní použité technologii a strojním vybavení Zhotovitele, jejich konkrétních možnostech a standardech v rámci dodržování zákonných a ostatních závazných předpisů a norem. Zřízení a potřebná technická specifikace, zajištění potřebných smluv, povolení a ostatních nutných činností těchto zařízení pro potřeby stavby je komplexně obsahem činnosti Zhotovitele. Hlavní požadavky jsou obsahem Souhrnné technické zprávy str. 20/71 a ZOV str. 6 a 7. Základní požadavky na zřízení deponie / zařízení staveniště vyplývají z obecných stavebních předpisů a norem a vzhledem k předpokládanému výskytu PAU v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb. „<i>Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem</i>“. a) uložení je omezeno na nezbytnou dobu a celková doba uložení nepřesáhne 1 rok; po uplynutí 1 roku nesmí v místě mezideponie zůstat žádný uložený materiál ani žádné znečištění pocházející z uloženého materiálu, b) umístění mezideponie bude vymezeno v projektové dokumentaci stavby, (nutné zahrnout do projektové dokumentace RDS vybraného zhotovitele stavby) ze které byly znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam získány a kde budou využity, c) uložení je v souladu s projektovou dokumentací stavby podle písmene b) a s jinými právními předpisy³⁾, d) mezideponie neleží v ochranném pásmu vodního zdroje²⁾, na pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu, nebo na pozemku určeném k plnění funkce lesa, e) je zajištěno, aby nedocházelo k úniku výluhu škodlivin z uloženého materiálu do životního prostředí, f) minimální vzdálenost umístění mezideponie od obytné zástavby nesmí být menší než 300 m a g) v případě využití technologie recyklace za studena v míchacím centru je míchací

	centrum umístěno v místě této mezideponie.
--	--

20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Na profilu zadavatele a v textové části zadávací dokumentace je uveden název zakázky „II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů II“. V návrhu smlouvy o dílo je uveden název „II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů“. Dá zadavatel do souladu návrh smlouvy o dílo a zadávací dokumentaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Nejedná se o omyl. Název akce ve smlouvě je v pořádku. Název akce na profilu je s označením II jen proto, aby se odlišilo od původní zrušené soutěže. II tedy znamená jen „opakovaná soutěž“

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xlsx
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu na 251.116.902,10 Kč bez DPH. Podíl Zadavatele č. 2 je neměnný.

Dále mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 13. 10. 2025 v 9:00.