

PRAGOPROJEKT, a.s.
Adéla Barošová
Vítězná č.p. 2012/26
360 01 Drahovice

Váš dopis zn./ze dne

22.08.2025

Naše značka

VP/202503018

**Automaticky
generovaná odpověď****E-mail**

tpc@vakmb.cz

Mladá Boleslav

22.08.2025

Propojení silnic I/16 a III/27221 Jizerní Vtelno - I. Zákres vodohospodářských sítí - Existence sítí

k.ú.: Jizerní Vtelno**Stavba / záměr:** Propojení silnic I/16 a III/27221 Jizerní Vtelno - I. Zákres vodohospodářských sítí - Existence sítí**Žadatel:** PRAGOPROJEKT, a.s., Adéla Barošová, Drahovice, Vítězná, č.p. 2012/26, 36001**Investor:** PRAGOPROJEKT, a.s., Adéla Barošová, Drahovice, Vítězná, č.p. 2012/26, 36001

Toto vyjádření neslouží pro vydání povolení (rozhodnutí nebo opatření) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění, ani **podle zákona č. 274/2001 Sb.,** o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, **ani k realizaci stavby, nebo záměru.**

Žadatel vyznačil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „VaK MB a.s.“). Naše společnost vydává následující vyjádření:

V zájmovém území dojde ke střetu s vodohospodářskými zařízeními, která jsou ve správě VaK MB, a.s., nebo jsou stavbou či záměrem dotčeny zájmy naší společnosti, popř. veřejný zájem.

- **Nedílnou součástí tohoto vyjádření** je mapový podklad s vyznačením zájmového území zadaného žadatelem.

Při umístění staveb trvalého charakteru musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace podle ustanovení § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soupravy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1,0 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3,0 m po obou stranách krajního kabelu, v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav | IČO: 46356983 | DIČ: CZ46356983

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93

Telefon: 326 376 111 | Provolba: 326 376 xxx | Fax: 326 721 502 | DS: 5eigx2d | E-mail: mail@vakmb.cz

vakmb.cz

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Bez předložení dokumentace stavby není možné posoudit, zdali nedojde k ohrožení našich zájmů.

- Požadujeme předložit kompletní dokumentaci stavby (záměru) s příslušnou žádostí. Koordinační situace stavby musí obsahovat zakres vodohospodářských zařízení, včetně vyznačení ochranných pásem vodovodu i kanalizace, popř. el. vedení, a důležitých kót vzdáleností záměru od vodohospodářských zařízení.
- Žádost je možno podat elektronicky prostřednictvím Vyjadřovacího portálu naší společnosti na: <https://vyjadreni.vakmb.cz>.

Upozorňujeme, že elektronicky odsouhlasené dokumentace staveb vodních děl, včetně vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek požadujeme předložit také v tištěné podobě, a to před vydáním souhlasného vyjádření.

Formuláře jednotlivých žádostí naleznete na webových stránkách naší společnosti [Formuláře | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. \(vakmb.cz\)](#).

K přiloženým mapovým podkladům: Zákresy našich zařízení jsou pouze informativní. Poloha trubních a kabelových vedení zobrazená přerušovanou čarou je pouze orientační s neověřeným průběhem, proto je vždy nutné před projektovou přípravou vytyčit trasu vedení v terénu nebo ověřit kopanými sondami. Trubní a kabelová vedení vyznačená v mapových podkladech plnou čarou byla zaměřena geodeticky před záhozem s třídou přesnosti 3 v souladu s ČSN 01 3410. Doporučujeme věnovat pozornost i přiložené legendě linií, objektů a šrafování. O možnosti získání podkladů ve vektorové podobě (*dwg.*) se informujte na: tpc@vakmb.cz.

S dotazy k vydanému vyjádření se lze obrátit na naši společnost prostřednictvím těchto telefonních čísel: **326 376 170, 326 376 247, 326 376 252**. Vždy je nutno uvést datum a značku vyjádření.

Toto vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 91

Ing. František Klouček
výrobní náměstek