













LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

C.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA
1.01	CHODBA	32,30
1.02	VÝSTAVNÍ PROSTOR	19,20
1.03	VÝSTAVNÍ PROSTOR	16,85
1.04	VÝSTAVNÍ PROSTOR	23,94
1.05	VÝSTAVNÍ PROSTOR	39,60
1.06	KANCELÁŘ	22,07
1.07	DENNÍ MÍSTNOST	17,03
1.08	CHODBA	8,58
1.09	OKLID	2,44
1.10	VÝTĚH	2,80
1.11	CHODBA	9,00
1.12	WC INVALIDE	4,05
1.13	ZADVĚŘÍ	5,41
1.14	LAPIDARIUM	11,87
1.15	POKLADNA	36,84
1.16	ŠATNA	7,79
1.17	OKLID + WC ZAMĚSTNANCŮ	
1.18	WC MUŽI	3,22
1.19	WC ŽENY	2,93

LEGENDA ELEKTRONSTALACE

-  VÝMĚNĚ PŘEPÍNAČE ZAPŘÍSTĚNÉ IP20
-  STROPNÍ ČIDLO POHYBU OVLÁDÁNÍ SVĚTLA
-  ZÁSUVKA 230V/16A, JEDNOKOSÁBNÁ
-  ZÁSUVKA 230V/16A, DVOJÍTĚ
-  OOPRAVNĚNÉ POSPOJOVÁNÍ
-  VÝVOD PRO EL. AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY
-  VÝVOD PRO VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKU
-  VÝVOD PRO ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
-  CHU - VÝVOD - PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY


-  T_i VNITŘNÍ ČIDLO TEPLOTY(ODDÁVKA 01)
-  T_e VENKOVNÍ ČIDLO TEPLOTY(ODDÁVKA 01)
-  TS TLAČÍTKO TONAL STOP

LEGENDA SVÍTIDEL

- A** KRUHOVÉ STROPNÍ PRŮSÁZKÉ SVÍTIDLO
IP20, LED ZDROJ 30W 2630mm, pr.350mm
- AN** KRUHOVÉ STROPNÍ PRŮSÁZKÉ SVÍTIDLO
IP20, LED ZDROJ 30W 2630mm, pr.350mm, s NODUZOVM INVERTEREM
- B** KRUHOVÉ STROPNÍ SVÍTIDLO MĚČNÉ SVÍTIDLO
IP43, LED ZDROJ 8W 980 lm, pr.220mm
- C** MĚSTNÉ SVÍTIDLO NAD ZRCADLO, DIFUZOR-BÍLÝ PLAST
IP44, LED ZDROJ 10,5W, DL63cm
- D** SMĚROVATELNÁ REFLEKTOR-BARVA ČERNÁ OSÁZENÝ DO NÁPAJECÍ LÍSTY
VÝŽAR ÚHEL 36st., LED ZDROJ 20W, IP65
- E** SMĚROVATELNÝ LED REFLEKTOR OSÁZENÝ NA PODLAŽE,BARVA ČERNÁ
VÝŽAR ÚHEL 36st., LED ZDROJ 20W, IP65
- F** VENKOVNÍ ZAPŘÍSTĚNÉ SVÍTIDLO DO DLAŽBY, IP67
LED ZDROJ 10W, BARVA ČERNÁ
- H** KRUHOVÉ SVÍTIDLO BARVA BÍLÁ, OOPRAVNÝ KOS
PATICE E27,LED ŽÁROVKA 16W, IP54
- J** MĚSTNÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLO S ČIDLEM POHYBU
BARVA BÍLÁ, IP65, LED ZDROJ 12W
- N1** NODUZKÉ SVÍTIDLO MĚSTNÉ, LED 3W, IP40
s VLASTNÍM AKUMULÁTOREM, DOBA ZALOŽY 1 HOD
- N2** NODUZKÉ SVÍTIDLO STROPNÍ, LED 3W, IP40
s VLASTNÍM AKUMULÁTOREM, DOBA ZALOŽY 1 HOD

POZNAMKY:

- Ovladače osvětlení se osadí 120cm nad podlahou(pokud neurčí uživatel jinak)
- Rozvody silnoproudů se uloží převážně pod omítku,
- Pokud se rozvody uloží do podlahy budou v trubkách
- V průběhu realizace je nutno provést koordinaci s osidlními profesemi(VZT,OT,VZT)
- Venkovní přístroje a svítidla musí být v provedení do venkovního prostředí
- ČIDLO CO2 A OVLÁDAČ VZT BUDE DĚKÁ VZT JEDNOTKY
- PROPLOVNACÍ KABELAŽ KONZULTOVAT S DODAVATELEM



ING. JOSEF ADENSAM , ELEKTRO-PROJEKCE
BRIGADNICKÁ č.16 , ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vedoucí projektant :		Výkonové:		Projeke	
ING. Milan BICEBA		ING. Josef ADENSAM		E	
Zodpovědný projektant:		Kreslí:			
ING. Josef ADENSAM		ING. Josef ADENSAM			
Investor: Muzeum TGM, Bubenčácký újezd 95, 298 01 Bubenčácký újezd		Datum:		11/2024	
Stavba - Objekt		Formát A4		3	
VÝROBKAMÍ APOVOU PROSTOR POKLADNY ZÁJEZD PRO		Signet:		DPS	
MÁSTĚVNÍM A REZABERENÍM DESKOU PRO MĚSTNÍ OKOVNIK		Číslo zak.		-	
ZÁKOVNO NÁMĚSTÍ 1. PÁKOVNIK		Výkres:		Měřítko	
PŮDOPRIS 1NP-SILNOPROUD				0,1:4-02	

