



Pozn. : nástěnné baterie dřezů umístěny ve výšce 1200 mm od podlahy

Pozn. : DN označuje čistý vnitřní průměr potrubí

### LEGENDA:

- Nový rozvod studené vody – SV
- Nový rozvod teplé vody – TV
- Nový rozvod cirkulace – C

Pozn. : všechny rozvody vodovodu budou opatřeny izolací miralon tl. 15 mm

- Stávající rozvod studené vody – SV
- Stávající rozvod teplé vody – TV
- Stávající rozvod cirkulace – C

Axonometrie vodovodu  
Technika prostředí staveb  
Projekt pro provedení stavby

Projektní kancelář IMK Kladno, s.r.o. Ke Stadionu 2347, Kladno		
Rekonstrukce kuchyně Cyrila Boudy 2953, Kladno kat. úz. Kladno		
Investor Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie ul. Cyrila Boudy, čp.2954 ,Kladno		
Datum 11/22	Zak. č. 8/22/035	
Měřítko 1:50	Č. výk. D.1.4.b 09	