

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Poskytne Zadavatel podrobný výkaz OK, výkresovou část OK ve stupni PDPS, kde budou zobrazeny jednotlivé plechy, jejich tloušťky, svary, požadavky na zkoušky apod.? Tyto podklady jsou pro uchazeče nezbytné pro řádné ocenění výroba a montáže OK.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Detailní výkresovou dokumentaci zpracuje budoucí Zhotovitel v rámci RDS a VTD. Předaná dokumentace PDPS slouží jako podklad pro ocenění a dopracování do podrobnosti RDS a VTD. Zadavatel nebude výkresovou dokumentaci dále doplňovat. Dopracování a upřesnění v rámci RDS a VTD musí respektovat požadavek na certifikát EXC3 uvedený v zadávacích podmínkách a rovněž uvažované rozdělení konstrukce na montážní díly. Požadavek na certifikát EXC3 vč. limitů na délku a hmotnost dílců se touto dodatečnou informací nemění.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.