



Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie
Kladno, Cyrila Boudy 2954

"Škola nás baví, chodíme sem rádi!"

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
se sídlem: Cyrila Boudy 2954, 27201 Kladno

IČO: 61894371

zastoupený: RNDr. Václav Opatrný, ředitel školy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce školní kuchyně opakování II“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon**“) dne 11.11.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Žádáme o specifikaci prvků týkajících se dlažby a soklů. Prosíme o zaslání výpisu.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel uvádí v uveřejněné projektové dokumentaci, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek vč. ZD (dále jen „**Výzva**“) ve složce ST+TZB, dokumentu 23-012 kuchyně Sítňá SPSS:

„Obklady – keramické v celém výrobním prostoru a sprše do výšky min. 2000 mm nad čistou podlahou.

Sokl proveden s pozlábkem PD. Barevnost dle výběru investora.

Podlahy – ve všech prostorách keramické dlažby protiskluzné, v mokřích provozech s vodotěsnou stěrkou provedenou na vyschlý, rovný a soudržný podklad.

Podlaha na nákladové rampě provedena jako mrazuvzdorná keramická dlažba položená na podkladní ŽB desku včetně hydroizolační stěrky pro venkovní využití při styku podlahy s konstrukcí stavby kuchyně provedena spára s trvale pružným tmelem.

V prostoru jídelny se nachází povlaková podlaha se soklem, tato bude upravena v místě nové dělicí příčky mezi kuchyní a jídelnou, odříznutím potřebné šíře PVC a provedení nové soklové lišty na této příčce.“

Dále je specifikace dlažeb a soklů uvedena v Soupise prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je přílohou č. 4 Výzvy. Specifikaci obkladů a dlažeb naleznete pod č. položky 771 a 781 na listě „Stavební práce“.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 nedošlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek v její původní délce.

V Kladně

RNDr. Václav Opatrný
ředitel školy