

VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2017 / 000821 / 2

(2017 / 000821 / 2)

Vaše žádost: 390753-VP-007, ref. č. 1033/201

Ze dne: 11.12.2017

MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.

Ing. Kočnarová Šárka

Národní 984/15

110 00 Praha

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 10.1.2018

Vyjádření k akci

II/610 Podolanka - Brandýs n. Labem - stavební povolení.

Na základě Vaší žádosti ze dne 11.12.2017, zn. 390753-VP-007, ref. č. 1033/2017/SKo/77074, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický kabel)

S předloženu PD ve stupni DSP, vypracovanou Ing. K. Fazekasem, spol. Mott MacDonald, CZ s.r.o., Praha 1 z 11/2017, za dodržení níže uvedených podmínek, souhlasíme.

Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař.č.29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.), když na provádění činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č.189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a ČSN 65 0204.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš zaměstnanec p. Němec, tel.: 315 739 208, 602 278 836.

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec, p. Čermák - tel .602 563 307, 315 739 194, nebo p. Dobrovolný tel. 606 657 940, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek.

Před realizací akce si stavebník objedná vytýčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO. Kontaktní údaje sdělí pí Suková - tel.: 315 701 666, mobil: 606 605 600, e-mail: sukova@mero.cz.

Požadujeme veškeré zemní práce 3 m od ropovodu na obě strany provádět ručně za dohledu našich zaměstnanců.

V případě zemních prací v zabezpečovacím pásmu ropovodu (5 m na obě strany ropovodu) požadujeme předložit paní Sukové na e-mail: sukova@mero.cz, tři týdny před zahájením prací, technologický postup a časový harmonogram prací, který bude předán vedoucímu provou linií k odsouhlasení.

Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba jsou umístěny na www. MERO ČR a.s./Dokumenty ke stažení.

Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno.

Přejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany.

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz

IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

V místě křížení je ropovod uložen v chráničce. Hloubka uložení dálkovodu musí být taková, aby nejvyšší část povrchu chráničky ležela nejméně 1,5 m pod povrchem vozovky a pod dnem odvodňovacího příkopu, popř. pod patou násmy silničního tělesa nejméně 0,6 m.

Skutečnou hloubku uložení potrubí je nutné ověřit ručními sondami za dohledu zaměstnanců MERO.

S pozdravem

Ing. Marion Liptak
vedoucí úseku technického rozvoje



Kopie:

p.Němec

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 26
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným
Městským soudem v Praze, sp. značka B. 2334

