



KOMU / TO

Ing.Fazekaš Karel

FUNKCE

SPOLEČNOST / ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

MottMacDonald CZ, spol. s.r.o.

ADRESA

Národní 15/984

110 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘEDMĚT / SUBJECT

Žádost o vyjádření k dokumentaci – II/610 Podolanka – Brandýs n Labem, oprava

OD KOHO / FROM

Květoslav Franc

FUNKCE

Technik D1

ODDĚLENÍ / STŘEDISKO

Dálkovod I

TELEFON

602187203

Č. j.

S1/111/FR/2018/

DATUM / DATE

9.1.2018

PŘÍLOHA

1x

Komunikace DSP

Vážený pane,

k Vaší žádosti sdělujeme:

K výše uvedené akci silnice II/610 Podolanka – Brandýs n Labem, akce bude křížit ve třech lokalitách katodicky chráněné trasy produktovodů a kde se nacházejí i další zařízení (šachta měření katodové ochrany, přípojka NN, chráničky a vyvedené číchačky), kde platí omezení podle zákona č. 189/1999 Sb., zákona č.161/2013 Sb. a podle ČSN 650204(Dálkovody hořlavých kapalin). Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300m po obou stranách od osy potrubí.

Ochranné pásmo je ČSN 650204 charakterizováno jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, které je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení plynulého provozu dálkovodu a k zajištění bezpečnosti osob a majetku.

Dle zák.č. 189/1999 Sb. v §3 odst.(4) (zákon o nouzových zásobách ropy v aktualizovaném znění) je, v ochranném pásmu skladovacích zařízení produktovodů a ropovodů i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit produktovod, ropovod nebo skladovací zařízení nebo ohrozit omezit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu. Při porušení zákazu podle tohoto odstavce, lze uložit pokutu u fyzických osob 100 000Kč, u právnických nebo podnikajících osob do 10 000 000 Kč. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nařízení vlády č. 29/1959 Sb., která zůstávají nedotčena, včetně oprávnění, která se k nim váží.

Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodu hořlavých kapalin:

Vládní nařízení č.29/1959Sb. stanoví:

V souladu se zákonem č. 161/2013 Sb. a s přihlédnutím k ČSN 650204 požadujeme, jako provozovatel výše uvedeného zařízení, dodržovat následující omezení:

V ochranném pásmu je zakázáno:

Dodržení vládního nařízení č.29/1959 Sb. §5 odstavec (3) písmeno (f), je zakázáno do vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklízování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.

V zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž

ČEPRO, a. s.
Dělnická 12, č. p. 213
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
<http://www.ceproas.cz>

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531



by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.

Chránička musí přesahovat nejméně 2m na obě strany vnější hranici odvodňovacího příkopu, popř. patu a hloubka uložení dálkovodu musí být taková, aby nejvyšší část povrchu chráničky ležela nejméně 1,5m pod povrchem vozovky a pod dnem odvodňovacího příkopu nejméně 0,6m. U stávajících chrániček je nutné provést sondy ohledně hloubky a délky. Chránička musí být vyvedena za odvodňovací příkop 2m.

Měření katodové ochrany požadujeme od silničního tělesa vzdálené cca 2m. (popřípadě je nutné KO přeložit)

Požadujeme před zahájením prací naše zařízení vytýčit. Práce vám na objednávku provede pan Květoslav Franc mob:602187203, ČEPRO, a.s., stř.1 Produktovody, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

Platnost našeho vyjádření je na dobu 2let ode dne vydání. Před započítím prací požadujeme předání podmínek v ochranném pásmu.

Před zahájením prací kontaktujte vedoucího technologa D1 ČEPRO, a.s. pana Jindřicha Langweila mob: 602187202

S pozdravem

Jindřich Langweil
Ved.technolog DI


ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
stř.1 Produktovody, Dálkovod I
Hněvice 62, 411 08 Štětí
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531