

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15

110 00 PRAHA 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
390753-VP-004

NAŠE ZNAČKA
Jin/6/1096050118/18

VYŘIZUJE / LINKA
V Jindřich/ 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Mělník/ 3.1.2018

Vyjádření k PD stavby „II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice - Brandýs, rekonstrukce“ pro vydání Stavebního povolení

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro výše uvedeno stavbu za těchto podmínek:

Stavbou bude respektováno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění §46 ochranná pásma. Součástí projektové dokumentace musí být sdělení k existenci sítí, které obsahuje podmínky při střetu s energetickým zařízením. Vyjádření získáte elektronicky na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz>.

Před vydáním Stavebního povolení požádat o souhlas s umístěním stavby, povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení a objednat vytyčení. Stavbou dodržet podmínky uvedené ve vyjádření k existenci sítí a v souhlasu s umístěním stavby – povolením činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení.

Zemními pracemi nesnižovat hloubku uložení kabelových rozvodů, nesmí být poškozena uzemňovací soustava nebo ovlivněna stabilita nadzemních částí. Pozor na přívody z poj. skříní jednotlivých odběratelů, které nejsou v majetku naší společnosti.

Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3300, 33 3201 vedení VVN, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

Upozorňujeme rovněž, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v našem majetku (např. nadzemní vedení nadřazené přenosové soustavy VVN/ZVN).

El. napojení a smluvní zajištění rez. příkonu pro stavbu musí být řešeno na základě podané „Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z příslušné napěťové hladiny“ za splnění všech smluvních podmínek.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obch.
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Vyjádření je platné za předpokladu, že bylo vydáno závazné sdělení o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením k jednání na stavební úřad.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.

S pozdravem



Vítězslav Jindřich
Hlavní technik SEM | oddělení SEM Sítě Střed
ČEZ Distribuce, a. s.