

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 k veřejné zakázce: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den,
	zasíláme Vám žádost o dodatečné informace k předmětné zakázce.
	Dotaz: V uveřejněné PD jsme nenalezli bližší specifikaci záporového pažení. Vzhledem k porovnatelnosti nabídek žádáme zadavatele o uvedení - typu záporu (např. HEB 140) + detail - délky; - typu pažení - výdřeva, tloušťka - 10 cm, - převázky, pokud ano, tak materiál a v jaké četnosti?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Záporové pažení je dočasná konstrukce, která nemá ve stavbě trvalou funkci. Uchazeč v rámci tvorby nabídky může uvažovat různé druhy zápor a pažin. Návrh pažení bude dopracován v RDS (případně VTD). Pro potřeby zpracování PDPS byly uvažovány tyto prvky záporového pažení. - Zápory: HEB 140, ocel S355, délka 4m, rozteč 0.8 m - Pažiny: Kulatina průměru 100 mm, dřevo C16 - Převázky – neuvažovány Výše uvedené specifikace nejsou pro Uchazeče závazné a mohou být v rámci tvorby RDS následně upřesněny.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.