

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 k veřejné zakázce: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<u>Dotaz č.1:</u> Máme dotaz k objektu SO 201 Most ev. č. 11513-1
	V projektové dokumentaci objektu jsme nenašli informaci s popisem závěsů NOK (táhel).
	Může zadavatel specifikovat požadovaný průměr závěsů a požadovaný materiál závěsů (běžně bývá navržena ocel S420)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pro potřeby zpracování PDPS jsme uvažovali tyto závěsy: - Průměr: M56 - Ocel: S460 Závěsy (průměr i materiál) mohou být v rámci RDS a VTD upřesněny. Výše uvedená specifikace není závazná.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.