

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 k veřejné zakázce: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den vážený zadavateli, obracíme se na Vás s následujícím dotazem: V soupisu prací v SO 201 je uvedena položka č. 44, kód 45852.B, název VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO v množství 119,08 m ³ , přičemž se jedná o drenážní obsyp a přechodový klín. Žádáme zadavatele o doplnění požadované frakce kameniva. Děkujeme za Vaši odpověď.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Požadované parametry na materiály v přechodové oblasti definuje VL4 201.01 a ČSN 73 6244 (konkrétně čl. 5.3 a 5.6). Zadavatel nepředepisuje jiné požadavky, než jsou uvedeny v platných normách a VL4.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.