



LEGENDA EPS

- NOVÝ MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM
- KABELAŽ POŽÁRNÍ LINKY BEZ FUNKČNÍ ODOLNOSTI PŘI POŽÁRU
- KABELAŽ POŽÁRNÍ LINKY S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- NOVÝ ROZVADĚČ REPS-S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- KRABICE S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- NOVÝ SILOVÝ ROZVADĚČ
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET, PRO DVEŘE HMOTNOST 100 kg

LEGENDA ACS

- ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA ACS UMÍSTĚNA NAD DVEŘMI
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- KÓDOVÝ ZÁMEK
- KÓDOVÝ ZÁMEK/VENKOVNÍ

DVEŘE (A)

DVEŘE OPATŘENY ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKEM V BĚŽNÉM PROVOZU UZAMČENY V PŘÍPADĚ POŽÁRU DOJDE K ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK DODÁVKOU EPS MONITORING - ZÁMEK UZAMČEN KOVÁNÍ, KLIKY - NEJSOU DODÁVKOU EPS

DVEŘE (C)

DVEŘE OPATŘENY PŘÍDRŽNÝMI MAGNETY, MAX.HMOTNOST KŘÍDLA 100 kg NA PŘÍDRŽNÍM MAGNETU TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ MAGNETU A UZAVŘENÍ DVEŘÍ PRO SERVIS V BĚŽNÉM PROVOZU DVEŘE OTEVŘENY V PŘÍPADĚ POŽÁRU DOJDE K UVOLNĚNÍ MAGNETU A DVEŘE SE UZAVŘOU MONITORING - UVOLNĚNÍ PŘÍDRŽNÍHO MAGNETU KOVÁNÍ, KLIKY, KOORDINÁTOR UZAVŘENÍ DVEŘÍ - NEJSOU DODÁVKOU EPS

DVEŘE (B)

DVEŘE OPATŘENY PŘÍSTUPOVÝM SYSTÉMEM - DODÁVKA SLB ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKEM - SOUČÁSTÍ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU V BĚŽNÉM PROVOZU UZAMČENY - PRŮCHOD POMOCÍ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU V PŘÍPADĚ POŽÁRU DOJDE K ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ V ŘÍDÍČÍ JEDNOTCE PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU MONITORING - ZÁMEK UZAMČEN KOVÁNÍ, KLIKY - NEJSOU DODÁVKOU EPS

PROJEKT NEŘEŠÍ SYSTÉM NZS

LEGENDA OZNAČENÍ

NL1.03

- POŘADOVÉ ČÍSLO
- PODLAŽÍ
- I-VÝSTUP/ O-VÝSTUP
- NÁSLEDNÉ OVLÁDÁNÍ

LEGENDA OZNAČENÍ ACS

ACS-KL.1.02A

- KLÁVESNICE - A,B
- POŘADOVÉ ČÍSLO
- PODLAŽÍ
- ŘJ(ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA, KL(KLÁVESNICE),Z (ZÁMEK)
- PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM ACS

LEGENDA NZS

R/NZS ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA NZS

M MIKROFONNÍ PULT

E EVAKUAČNÍ MIKROFON

MP MIXÁŽNÍ PULT

N NÁSTĚNNÝ EVAKUAČNÍ REPRODUKTOR 6W

S STROPNÍ EVAKUAČNÍ REPRODUKTOR (DO PODHLEDU)

LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ EPS

1/01/025

1 - ÚSTŘEDNA Č.1
01 - LINKA Č.01
025 - POŽICE PRVKU NA KRUHOVÉ Lince

01/ LINKA Č.1 KRUHOVÉ VEDENÍ PRO HLÁSIČE BEZ FUNKČNÍ INTEGRITY
01/ LINKA Č.1 ČÁST KRUHOVÉHO VEDENÍ PRO HLÁSIČE PROVEDENÉHO S FUNKČNÍ INTEGRITOU 30.min.

LEGENDA OZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ

1S 1S KABEL B2ca,s1,d0 1x2x0,8 S FUNKČNÍ INTEGRITOU, PRO NÁPOJENÍ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ, SILNOPROUDÉHO ROZVADĚČE, VÝTAHU A PŘÍPOJENÍ MAJÁKU

1N 1N 1x KABEL 3x2,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., NAPÁJENÍ (230V)

2A 2A = 2xKABEL S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60min., kabel 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 PŘÍPOJENÍ TABLA A OPPO
KABELY B2ca,s1,d0 1x2x0,8 PŘÍPOJENÍ LINEÁRNÍHO TEPLŮTNÍHO KABELU

KABEL2x1,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., LINKA NZS
KABEL2x1,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., LINKA NZS
KABEL4x2x0,8 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min.,OVLÁDÁNÍ NZS OO EPS A PŘÍPOJENÍ MIKROFONŮ

LEGENDA EPS

EPS ÚSTŘEDNA EPS (250 hlásičů na kruhu)

TAB TABLO EPS

OPPO OPPO (OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY)

KO KTPO (KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY)

ZDP ZDP (ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU)

M MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM

M MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM NAD PODHLEDEM A INTEGROVANOU SÍŘENOU V HLÁSIČI

● TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ červený, IP24

103 VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (1xVÝSTUP/3xVSTUP)

1204 VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (2xVÝSTUP(230V MAX.60W)/4xVSTUP)

AIM VÝSTUPNÍ ODBOČNÝ MODUL (1xVÝSTUP)

REL RELEOVÝ MODUL (4xRELÉ MAX.230V/60W)

⏏ POPLACHOVÝ ZVON NEBO SÍŘENA 6" 24V

MAJÁK MAJÁK

~~~~~ LINEÁRNÍ HLÁSIČ - TEPLŮTNÍ KABEL

LEGENDA MÍSTNOSTÍ ČÁST

Č.M.	Č.INV.	ÚČEL MÍSTNOSTI PŮVODNÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI NOVÝ	PLOCHA	POČET LŮŽEK
3.01		PŮDA		368,11	

DOMOV SENIORŮ VOJKOV

INVESTOR Domov seniorů Vojkov, poskytovatel soc. služeb, Vojkov 1,257 53 Vrchotovy Janovice			STUPEŇ PROJEKTU	
HIP	Ing.Lenka Jakšová		DSP+DPS	
ZODP.PROJEKTANT	Ing.Michaela Štáhlavská			
VYPRACOVAL	Ing.Michaela Štáhlavská			
STAVEBNÍ OBJEKT	VOJKOV BUDOVA Č.40	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO		
DIL DOKUMENTACE	D1.4.5 EPS+ACS			
NÁZEV VÝKRESU			FORMÁT:	8xA4
PŮDORYS PŮDA			DATUM:	04/2025
			ARCH.Č.	
			Č.v.:	40-03

Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy ČOS exim s.r.o.
Reprodukce, distribuce a předvádění třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.