



LEGENDA NZS

- ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA NZS
- MIKROFONNÍ PULT
- EVAKUAČNÍ MIKROFON
- MIXÁŽNÍ PULT
- NÁSTĚNNÝ EVAKUAČNÍ REPRODUKTOR 6W
- STROPNÍ EVAKUAČNÍ REPRODUKTOR (DO PODHLEDU)

LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ EPS

- 1 - ÚSTĚDNA Č.1
 - 01 - LINKA Č.01
 - 025 - POZICE PRVKU NA KRUHOVÉ LINCĚ
 - 01/ LINKA Č.1
 - 01/ LINKA Č.1
- KRUHOVÉ VEDENÍ PRO HLÁŠIČE BEZ FUNKČNÍ INTEGRITY
ČÁST KRUHOVÉHO VEDENÍ PRO HLÁŠIČE PŘI POŽÁRU S FUNKČNÍ INTEGRITOU 30.min.

LEGENDA OZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ

- 1S KABEL B2ca,s1,d0 1x2x0,8 S FUNKČNÍ INTEGRITOU, PRO NÁPOJENÍ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ, SILNOPROUDÉHO ROZVADĚČE, VÝTAHU A PŘIPOJENÍ MAJÁKU
- 1N 1x KABEL 3x2,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., NAPÁJENÍ (230V)
- 2A = 2xKABEL S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60min., kabel 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 PŘIPOJENÍ TABLA A OPPO
- KABELY B2ca,s1,d0 1x2x0,8 PŘIPOJENÍ LINEÁRNÍHO TEPLOTNÍHO KABELU
- KABEL2x1,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., LINKA NZS
- KABEL2x1,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., LINKA NZS
- KABEL4x2x0,8 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min.,OVLÁDÁNÍ NZS OD EPS A PŘIPOJENÍ MIKROFONŮ

LEGENDA EPS

- ÚSTŘEDNA EPS (250 hlásičů na kruhu)
- TABLO EPS
- OPPO (OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY)
- KTPO (KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY)
- ZDP (ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU)
- MULTISENZOROVÝ HLÁŠIČ S PATICÍ A ISOLÁTOREM
- MULTISENZOROVÝ HLÁŠIČ S PATICÍ A ISOLÁTOREM NAD PODHLEDEM A INTEGROVANOU SIRĚNOU V HLÁŠIČI
- TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ červený, IP24
- VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (1xVÝSTUP/3xVSTUP)
- VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (2xVÝSTUP(230V MAX.60W)/4xVSTUP)
- VÝSTUPNÍ ODBOČNÝ MODUL (1xVÝSTUP)
- RELEOVÝ MODUL (4xRELÉ MAX.230V/60W)
- POPLACHOVÝ ZVON NEBO SIRÉNA 6" 24V
- MAJÁK
- LINEÁRNÍ HLÁŠIČ – TEPLOTNÍ KABEL

LEGENDA EPS

- NOVÝ MULTISENZOROVÝ HLÁŠIČ S PATICÍ A ISOLÁTOREM
- KABELAŽ POŽÁRNÍ LINKY BEZ FUNKČNÍ ODOLNOSTI PŘI POŽÁRU
- KABELAŽ POŽÁRNÍ LINKY S FUNKČNÍ ODOLNOSTI PŘI POŽÁRU
- NOVÝ ROZVADĚČ REPS-S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- KRABICE S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- NOVÝ SILOVÝ ROZVADĚČ

LEGENDA ACS

- ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA ACS UMÍSTĚNA NAD DVEŘMI
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- KÓDOVÝ ZÁMEK
- KÓDOVÝ ZÁMEK/VENKOVNÍ

LEGENDA OZNAČENÍ ACS

- ACS-KL.1.02A
- KLÁVESNICE – A,B
- POŘADOVÉ ČÍSLO
- PODLAŽÍ
- ŘJ(ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA, KL(KLÁVESNICE),Z (ZÁMEK)
- PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM ACS

LEGENDA OZNAČENÍ

- NI.1.03
- POŘADOVÉ ČÍSLO
- PODLAŽÍ
- I-VSTUP/ O-VÝSTUP
- NÁSLEDNÉ OVLÁDÁNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ ČÁST

| Č.M. | Č.INV. | ÚČEL MÍSTNOSTI PŮVODNÍ | ÚČEL MÍSTNOSTI NOVÝ | PLOCHA | POČET LŮŽEK |
|------|--------|------------------------|---------------------|--------|-------------|
| 0.01 | | SKLEP | SKLEP | 68,67 | |
| 0.02 | | CHODBA | CHODBA | 30,35 | |
| 0.03 | | SKLEP | SKLEP | 7,69 | |
| 0.04 | | SKLEP | SKLEP | 14,77 | |
| 0.05 | | SKLEP | SKLEP | 18,00 | |
| 0.06 | | SKLEP | SKLEP | 22,47 | |
| 0.07 | | SKLEP | SKLEP | 1,71 | |
| 0.08 | | CHODBA | CHODBA | 8,08 | |
| 0.09 | | SKLEP | SKLEP | 21,04 | |
| 0.10 | | SKLEP | SKLEP | 43,21 | |

PROJEKT NEŘEŠÍ SYSTÉM NZS

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ZMĚNA Č. | DATUM | STRUČNÝ POPIS ZMĚNY | | ZPRACOVAL | PODPIS |
| DOMOV SENIORŮ VOJKOV | | | | | |
| INVESTOR Domov seniorů Vojkov, poskytovatel soc. služeb, Vojkov 1,257 53 Vrchotovy Janovice | | | STUPEŇ PROJEKTU DSP+DPS | | COLSYS COLSYS S.R.O. BUŠTĚHRADSKÁ 109 272 03 KLADNO Tel. : +420 312 278 111 |
| HP | Ing. Lenka Jakšová | | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO | | |
| ZODP.PROJEKTANT | Ing. Michaela Stáhlavská | | | | |
| VYPRACOVAL | Ing. Michaela Stáhlavská | | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT | VOJKOV BUDOVA Č.9 | | | | |
| DIL DOKUMENTACE | D1.4.5 EPS+ACS | | | | FORMAT: 10xA4 |
| NÁZEV VÝKRESU | | | | | DATUM: 04/2025 |
| PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV | | | | | ARCH.Č. |
| | | | | | Č.V.: 09-01 |
| Tuto podklady jsou vlastnictvím firmy COLSYS s.r.o. Reprodukce, distribuce a převádění třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele. | | | | | |