



Poz.č.	Popis materiálu
<b>A) Hlavní zařízení</b>	
1.1	Ventilátor 800m3/h, 150Pa, ø200mm 230V, IP44, 117W standard Prio 200EC Poti
1.2	Uzavírací klapka těsná s pohonem 230V ø200mm
1.3	Uzavírací klapka těsná s pohonem 230V ø315mm
1.4	<i>volno</i>
1.5	Protidešťová žaluzie 250x250
1.6	Protidešťová žaluzie 355x355

ZMĚNA Č.	DATUM	STRUČNÝ POPIS ZMĚNY		ZPRACOVAL	PODPIS	
DOMOV SENIORŮ VOJKOV						
INVESTOR Domov seniorů Vojkov, poskytovatel soc. služeb, Vojkov 1,257 53 Vrchotovy Janovice				ČOS exim s.r.o. Alešova 26 370 01 České Budějovice Tel.: +420 775 258 953 Tel.: +420 774 213 249		
HIP	Ing.Lenka Jakšová		STUPEŇ PROJEKTU DSP+DPS			
VYPRACOVAL	Ing.Petr Kycelt		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO			
STAVEBNÍ OBJEKT	VOJKOV BUDOVA Č.1					
DÍL DOKUMENTACE	D1.2.4 Vzduchotechnika		FORMÁT: 6xA4			
NÁZEV VÝKRESU  PŮDORYS 1.NP + VÝŘEZ 2.NP + ŘEZ						
Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy ČOS exim s.r.o. Reprodukce, distribuce a předávání třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.				DATUM: 03/2025		
				ARCH.Č.		
				Č.V.: 2		