



LEGENDA OZNAČENÍ

NI.1.03

- POŘADOVÉ ČÍSLO
- PODLAŽÍ
- I-VSTUP/ O-VÝSTUP
- NÁSLEDNÉ OVLÁDÁNÍ

ACS-KL.1.02A

- KLÁVESNICE – A,B
- POŘADOVÉ ČÍSLO
- PODLAŽÍ
- ŘJ(RÍDÍČÍ JEDNOTKA, KL(KLÁVESNICE),Z (ZÁMEK)
- PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM ACS

 ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA NZS
 MIKROFONNÍ PULT
 EVAKUAČNÍ MIKROFON
 MIXÁŽNÍ PULT
 NÁSTĚNNÝ EVAKUAČNÍ REPRODUKTOR 6W
 STROPNÍ EVAKUAČNÍ REPRODUKTOR (DO PODHLEDU)

1/01/025

1 – ÚSTĚDNA Č.1
01 – LINKA Č.01
025 – POZICE PRVKU NA KRUHOVÉ LINCE

01/ LINKA Č.1 KRUHOVÉ VEDENÍ PRO HLÁSIČE BEZ FUNKČNÍ INTEGRITY
01/ LINKA Č.1 ČÁST KRUHOVÉHO VEDENÍ PRO HLÁSIČE PROVEDENÉHO S FUNKČNÍ INTEGRITOU 30min

1S	1S KABEL B2ca,s1,d0 1x2x0,8 S FUNKČNÍ INTEGRITOU, PRO NÁPOJENÍ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ, SILNOPROUDÉHO ROZVADĚČE, VÝTAHU A PŘÍPOJENÍ MAJÁKŮ
1N	1N 1x KABEL 3x2,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., NÁPÁJENÍ (230V)
2A	2A = 2xKABEL S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60min., kabel 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 PŘÍPOJENÍ TABLA A OPPO KABELY B2ca,s1,d0 1x2x0,8 PŘÍPOJENÍ LINEÁRNÍHO TEPLOTNÍHO KABELU

	ÚSTŘEDNA EPS (250 hlásičů na kruhu)
	TABLO EPS
	OPPO (OBSLUŽNÝ PANEĽ POŽÁRNÍ OCHRANY)
	KTO (KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY)
	ZDP (ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÝ PŘENOSU)
	MULTISENZOROVÝ HLÁŠIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM
	MULTISENZOROVÝ HLÁŠIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM NAD PODHLED
	A INTEGROVANOU SÍŤOVOU V HLÁŠIČI

	VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (1xVÝSTUP/3xVSTUP)
	VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (2xVÝSTUP(230V MAX.60W)/4xVSTUP)
	VÝSTUPNÍ ODBOČNÝ MODUL (1xVÝSTUP)
	RELEOVÝ MODUL (4xREL MAX.230V/60W)
	POPLÁCHOVÝ ZVON NEBO SIRÉNA 6" 24V
	MAJÁK
	LINEÁRNÍ HLÁSIČ – TEPLOTNÍ KABEL

LEGENDA MISTNOSTI ČÁST					
Č.M.	Č.INV.	ÚČEL MISTNOSTI PŮVODNÍ	ÚČEL MISTNOSTI NOVÝ	PLOCHA	POČET LŮŽEK
2.01		POKOJ	POKOJ	13,87	2L
2.02		POKOJ	POKOJ	13,23	2L
2.03		POKOJ	POKOJ	12,14	2L
2.04		POKOJ	POKOJ	16,03	2L
2.05		SCHODIŠTĚ	SCHODIŠTĚ	5,94	
2.06		POKOJ	POKOJ	13,11	2L
2.07		POKOJ	POKOJ	11,92	2L
2.08		POKOJ	POKOJ	12,29	2L
2.09		POKOJ	POKOJ	10,73	2L
2.10		POKOJ	POKOJ	10,73	2L
2.11		POKOJ	POKOJ	13,13	2L
2.12		CHODBA	CHODBA	63,34	
2.13		POKOJ	POKOJ	10,00	1L
2.14		POKOJ	POKOJ	11,61	1L
2.15		POKOJ	POKOJ	11,61	1L
2.16		POKOJ	POKOJ	11,61	1L
2.17		POKOJ	POKOJ	11,59	1L
2.18		WC	WC	1,26	
2.19		WC	WC	1,26	
2.20		WC	WC	1,26	
2.21		SPRCHA	SPRCHA	3,71	
2.22		PŘEDSÍN WC	PŘEDSÍN WC	4,87	
2.23		PŘEDSÍN WC	PŘEDSÍN WC	3,90	
2.24		WC	WC	1,26	
2.25		ÚKLID	ÚKLID	3,44	
2.26		SESTERNA	SESTERNA	14,87	
2.27		JÍDELNA	JÍDELNA	28,92	
2.28		KOUPELNA	KOUPELNA		
2.29		WC	WC	2,80	
2.30		CHODBA	CHODBA		
2.31		WC	WC	2,25	

ZMĚNA Č.	DATUM	STRUČNÝ POPIS ZMĚNY					ZPRACOVAL		PODPIS
<div>DOMOV SENIORŮ VOJKOV</div>									
INVESTOR Domov seniorů Vojkov, poskytovatel soc. služeb, Vojkov 1,257 53 Vrchotovy Janovice							<div><div>COLSYS</div><div>COLSYS S.R.O. BUŠTĚHRADSKÁ 109 272 03 KLADNO Tel. : +240 312 278 111</div></div>		
HIP	Ing.Lenka Jakšová		STUPEŇ PROJEKTU DSP+DPS						
ZODP.PROJEKTANT	Ing.Michaela Štáhlavská								
VYPRACOVAL	Ing.Michaela Štáhlavská								
STAVEBNÍ OBJEKT	VOJKOV BUDOVA Č.40			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO					
DÍL DOKUMENTACE	D1.4.5 EPS+ACS								
NÁZEV VÝKRESU									
PŮDORYS 2.NP- NOVÝ STAV									
							DATUM: 04/2025		
							ARCH.Č.		
							Č.V.: 40-02		
Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy COLSYS exim s.r.o. Reprodukce, distribuce a předvádění třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.									