



KRUHOVÉ VEDENÍ NA PŮDĚ PO POVRCHU V CHRÁNIČKÁCH

### LEGENDA NZS

- ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA NZS
- MIKROFONNÍ PULT
- EVAKUAČNÍ MIKROFON
- MIXÁŽNÍ PULT
- NÁSTĚNNÝ EVAKUAČNÍ REPRODUKTOR 6W
- STROPNÍ EVAKUAČNÍ REPRODUKTOR (DO PODHLEDU)

### LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ EPS

- 1/01/025  
1 – ÚSTŘEDNA Č.1  
01 – LINKA Č.01  
025 – POZICE PRVKU NA KRUHOVÉ LINCE
- 01/ LINKA Č.1  
01/ LINKA Č.1
- KRUHOVÉ VEDENÍ PRO HLÁSIČE BEZ FUNKČNÍ INTEGRITY
- ČÁST KRUHOVÉHO VEDENÍ PRO HLÁSIČE PROVEDENÉHO S FUNKČNÍ INTEGRITOU 30.min.

### LEGENDA OZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ

- 1S 1S KABEL B2ca,s1,d0 1x2x0,8 S FUNKČNÍ INTEGRITOU, PRO NÁPOJENÍ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ , SILNOPROUDÉHO ROZVADĚČE, VÝTAHU A PŘIPOJENÍ MAJÁKU
- 1N 1x KABEL 3x2,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., NAPÁJENÍ (230V)
- 2A 2A = 2xKABEL S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60min., kabel 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 PŘIPOJENÍ TABLA A OPPO
- KABELY B2ca,s1,d0 1x2x0,8 PŘIPOJENÍ LINEÁRNÍHO TEPLOTNÍHO KABELU
- KABEL2x1,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., LINKA NZS
- KABEL2x1,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., LINKA NZS
- KABEL4x2x0,8 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min.,OVLÁDÁNÍ NZS OD EPS A PŘIPOJENÍ MIKROFONŮ

### LEGENDA EPS

- NOVÝ MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM
- KABELÁŽ POŽÁRNÍ LINKY BEZ FUNKČNÍ ODOLNOSTI PŘI POŽÁRU
- KABELÁŽ POŽÁRNÍ LINKY S FUNKČNÍ ODOLNOSTI PŘI POŽÁRU
- NOVÝ ROZVADĚČ REPS–S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- KRABICE S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- NOVÝ SILOVÝ ROZVADĚČ

### LEGENDA ACS

- ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA ACS UMÍSTĚNA NAD DVEŘMI
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU
- KÓDOVÝ ZÁMEK
- KÓDOVÝ ZÁMEK/VENKOVNÍ

### LEGENDA OZNAČENÍ ACS

- ACS-KL.1.02A
- KLÁVESNICE – A,B
- POŘADOVÉ ČÍSLO
- PODLAŽÍ
- ŘJ(ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA, KL(KLÁVESNICE),Z (ZÁMEK)
- PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM ACS

### PROJEKT NEŘEŠÍ SYSTÉM NZS

### LEGENDA OZNAČENÍ

- NI.1.03
- POŘADOVÉ ČÍSLO
- PODLAŽÍ
- I–VSTUP/ O–VÝSTUP
- NÁSLEDNÉ OVLÁDÁNÍ

### LEGENDA EPS

- ÚSTŘEDNA EPS (250 hlásičů na kruhu)
- TABLO EPS
- OPPO (OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY)
- KTPO (KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY)
- ZDP (ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU)
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM NAD PODHLEDEM A INTEGROVANOU SÍŘENOU V HLÁSIČI
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ červený, IP24
- VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (1xVÝSTUP/3xVSTUP)
- VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (2xVÝSTUP(230V MAX.60W)/4xVSTUP)
- VÝSTUPNÍ ODBOČNÝ MODUL (1xVÝSTUP)
- RELEOVÝ MODUL (4xRELÉ MAX.230V/60W)
- POPLACHOVÝ ZVON NEBO SÍŘENA 6" 24V
- MAJÁK
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ – TEPLOTNÍ KABEL

ZMĚNA Č.	DATUM	STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	ZPRACOVAL	PODPIS
DOMOV SENIORŮ VOJKOV				
INVESTOR	Domov seniorů Vojkov, poskytovatel soc. služeb, Vojkov 1,257 53 Vrchotovy Janovice		STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	
MP	Ing.Lenka Jakšová		<b>DSP+DPS</b>	
ZODP PROJEKTANT	Ing.Michaela Štráhlavská			
VYPRACOVAL	Ing.Michaela Štráhlavská		COLSYS S.R.O. BUSTĚHRADSKÁ 109 272 03 HLADNO Tel. : +420 312 278 111	
STAVEBNÍ OBJEKT	VOJKOV BUDOVA Č.9			
DĚL DOKUMENTACE	D1.4.5 EPS+ACS		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
NÁZEV VÝKRESU				
PŮDORYS KROV - NOVÝ STAV			FORMAT:	10xA4
			DATUM:	04/2025
			ARCH.Č.	
			Č.V.:	09-04
Tento podnikatel není vlastním formou COIS s.r.o. Reprodukce, distribuce a předávání třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.				