

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

ZADAVATEL: Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace

IČO: 00069175

zastoupený: PhDr. Janou Podolákovou, ředitelkou školy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace školních kuchyněk – stavební práce opakování II“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon**“) dne 20.11.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Dotaz se vztahuje k soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

Dotaz účastníka č. 1:

„Dobrý den,

ve výkazu výměr je v rozpočtu uvedena položka č.220: „Provedení stěrky potravinářské – polyuretan do tl. 5 mm“, následovaná samostatnou položkou č. 221, „Provedení finálního laku“.

Na základě konzultace s odbornou firmou, jsem byl upozorněn, že u polyuretanových stěrek určených pro profesionální kuchyně se finální lak běžně neprovádí. Dle jejich zkušeností je samotná stěrka navržena tak, aby splňovala požadavky na odolnost, hygienu i protiskluznost bez nutnosti dodatečného lakování. Dodatečný lak by mohl být v tomto případě nejen nadbytečný, ale i nevhodný z hlediska provozních vlastností.

Prosím Vás tímto o upřesnění, zda je finální lak skutečně požadován i v prostorách profesionální kuchyně, nebo zda se jedná o obecnou položku, která se na daný typ stěrky nevztahuje.

Děkuji.“

Odpověď zadavatele:

Na trhu je několik výrobců a každý nabízí trochu rozdílné řešení. Prosím oceňte dle předloženého výkazu výměr. Pokud bude při realizaci zvoleno řešení bez použití finálního laku (za předpokladu dodržení veškerých požadavků pro provoz kuchyně) bude položka laku odečtena jako méněpráce.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 nedošlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek v celé její původní délce.

V Poděbradech

PhDr. Jana Podoláková
ředitelka příspěvkové organizace