



POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
10/2025 / 5.1.2025

NAŠE ZNAČKA
PVL-1994/2025/240-Do

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Zuzana Dobešová / 227
zuzana.dobesova@pvl.cz
Ing. Jan Klofáč / 723029186

DATUM
11. 2. 2025

k.ú.: Jeníkov u Vlašimi; **obec:** Čechtice; **ORP:** Vlašim; **kraj:** Středočeský kraj

„III/11216 Chmelná, havárie dvou propustků – PD“

I.) stanovisko správce povodí

- **k souhlasu podle §17 vodního zákona**

II.) vyjádření účastníka řízení (správce vodního toku)

K Vaší žádosti o stanovisko k záměru „III/11216 Chmelná, havárie dvou propustků – PD“ obdržené dne 6. 1. 2025 prostřednictvím datové schránky, jejíž součástí je projektová dokumentace pro povolení záměru vypracovaná společností Techinfra, s.r.o. v červnu 2024, ze dne 5. 1. 2025:

- I. Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy, k předloženému záměru následující**

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem k předloženému záměru uvádí:

S vydáním souhlasu podle §17 vodního zákona lze souhlasit za podmínek:

- 1) Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Za mostem bude preventivně (po dobu stavby) umístěna norná stěna. Havarijní souprava pro likvidaci havárie bude na staveništi po dobu trvání opravy.
- 2) Bude vypracován havarijní a povodňový plán stavby.

Dle předloženého záměru jsou souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK ve místě propustků: X = 1097611,8; Y = 708238,5.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky od dne jeho vydání.



II. Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce bezejmenného drobného vodního toku IDVT 10267497 vydává následující

v y j á d ř e n í:

Souhlasíme s vydáním souhlasu podle §17 vodního zákona výše uvedeného záměru za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1) Těsnící hrázky provizorního zatrubnění zpevnit kamenem a budou zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození při zvýšených průtocích.
- 2) U propustku ř.km 3,450 umístit těžký kamenný zához i do obou břehů (před a za mostem).
- 3) Bude vypracován havarijní a povodňový plán stavby.
- 4) Za mostem bude preventivně (po dobu stavby) umístěna norná stěna. Havarijní souprava pro likvidaci havárie bude na staveništi po dobu trvání opravy. Technika bude parkovat mimo záplavové území a budou mít při parkování zachytne vany. V záplavovém území nebude skladován materiál pro stavbu.
- 5) Technika musí být v bezvadném stavu.
- 6) Ve zprávě doplnit ochranné pásmo Švihova.
- 7) Správa toku bude zvána ke kontrolním prohlídkám a závěrečné prohlídce, kde odsouhlasí realizované úpravy toku a úklid okolí - úsekový technik: Ing. Jan Klofáč, tel. 723029186, email: Jan.Klofac@pvl.cz.

Obecné informace (pozn. ☒ ano):

Vodní toky:

- vodní linie IDVT 12002321 - správce se neurčuje
- bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10267497 – správce Povodí Vltavy, státní podnik

ČHP: 1-09-02-1040 (Sedlický potok)

HGR: 6520 (základní)

útvary povrchových vod: DVL_0460 Sedlický potok od pramene po Čechtický potok

útvary podzemních vod - základní: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

povodňové ohrožení: ☐

záplavové území ☒ Sedlický potok – stanoveno v ř.km 7,500 – 25,835 KÚ Středočeského kraje pod č.j. 062857/2010/OŽP-Bab dne 19. 5. 2010.

rozliv Q₁₀₀ ☒

AZZÚ ☒

OPVZ ☒ OPVZ - Ochranné pásmo vodárenské nádrže Švihov: 3 - č. j. Vod. 1207/72 ze dne 28.4.1972, čj. VLHZ 3350/88-235 ze dne 30.11.1988, čj. 125926/2014/KUSK ze dne 15.9.2014 a čj. 146687/2021/KUSK ze dne 29.11.2021

Posouzení vlivu záměru na vodní útvary:

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav dotčených vodních útvarů a že jím nebude znemožněno dosažení dobrého stavu dotčených vodních útvarů.

Obsah žádosti:

Povodí Vltavy, státní podnik obdržel dne 6. 1. 2025 Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci záměru „III/11216 Chmelná, havárie dvou propustků – PD“ na pozemcích p.č. 3485/1, 3504 a 3505 v k.ú. Jeníkov u Vlašimi, zpracovatel společnost Techinfra, s.r.o. - Ing. Tomáš Kaplan ČKAIT 0013048 (červen 2024), jako podklad pro povolení záměru. Investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.

Předmětem záměru je oprava dvou stávajících propustků na silnici č. III/11216 ve staničení km 3,430 a km 3,450 na pozemcích p.č. 3485/1, 3504 a 3505 v k.ú. Jeníkov u Vlašimi, které jsou v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu.

Nové propustky budou každé tvořeny z pěti železobetonových rámových prefabrikátů šířky 1,5 m. Do říms bude kotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Kryt vozovky na propustku bude asfaltový. Za římsami bude osazen přechodový betonový obrubník. Šířkové uspořádání komunikace na nových propustcích odpovídá návrhové kategorii S 6,5.



Opravou propustku km 3,450 bude dotčen PBP Sedlického potoka - bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10267497, který je ve správě Povodí Vltavy, státního podniku.

Rekonstrukce obou propustků bude probíhat ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Sedlického potoka IDVT 10100293 v ř. km 19,053, který je ve správě Povodí Vltavy. (Hladina $Q_{100} = 446.19$ m n.m., $Q_{20} = 445.61$, $Q_5 = 445.24$). Záplavové území bylo stanoveno v ř.km 7,500 – 25,835 KÚ Středočeského kraje pod č.j. 062857/2010/OŽP-Bab dne 19. 5. 2010.

Stavba se nedotýká pozemků ani staveb, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod
elektronicky podepsáno

Na vědomí: spis (PVL-472/2025/SP)

PS7: Ing. Jan Klofáč

