

Architektonická soutěž

Středočeská vědecká knihovna
v Kladně

Protokol z prohlídky soutěžního místa č. 2

Zadavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.,
Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno

Název soutěže: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Datum konání: 24. 11. 2025, od 10:00 hod. do 12:15 hod.

Místo konání: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Dne 24. 11. 2025 se od 10:00 hodin do 12:15 hodin uskutečnila druhá prohlídka soutěžního místa soutěže o návrh „Středočeská vědecká knihovna v Kladně“ („Soutěž“), jejímž zadavatelem je Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. („Zadavatel“). Prohlídka se uskutečnila v souladu s vysvětlením soutěžních podmínek č. 2.

Z prohlídky soutěžního místa byl pořízen tento protokol („Protokol“), který shrnuje její průběh a bude tvořit nedílnou součást protokolu o průběhu Soutěže.

Účast na prohlídce soutěžního místa ze strany Zadavatele:

- Ing. Karla Kupilíková / sekretář soutěže, organizátor, zpracovatel soutěžních podmínek a zadání
- Marek Sívák, MArch / organizátor, zpracovatel soutěžních podmínek a zadání
- Mgr. Roman Hájek / ředitel knihovny

Účastníci prohlídky si prošli řešené území vymezené v soutěžním zadání a vyslechli informace uvedené v soutěžním zadání. Informace sdělené na prohlídce soutěžního místa plnění nemění soutěžní podmínky Soutěže, pouze je shrnují či podávají jejich vysvětlení.


Přílohy protokolu

P01 Vznesené dotazy účastníků prohlídky a poskytnuté odpovědi Zadavatele

V Kladně dne 24. 11. 2025

Na základě smluvního zastoupení Zadavatele dle § 43 ZZVZ.

Zapsala: Ing. Karla Kupilíková, sekretář soutěže



Architektonická soutěž

Středočeská vědecká knihovna
v Kladně

P01 Vznesené dotazy účastníků prohlídky a poskytnuté odpovědi Zadavatele

Dotaz 1

Je v Kladně potřeba coworkingový prostor a existuje zde již podobný provoz?

Odpověď 1

V Kladně v současné době neexistuje samostatný coworkingový prostor. Zřízení coworkingu vychází ze strategického záměru kraje vybudovat síť inkubátorů na podporu podnikání. Na základě provedeného šetření bylo Kladno vyhodnoceno jako vhodné místo pro realizaci tohoto typu provozu.

Město se dynamicky rozvíjí a po modernizaci železničního napojení na Prahu se očekává nárůst počtu obyvatel, kteří budou vyhledávat pracovní zázemí přímo v místě.

Knihovna již dnes částečně plní podobnou funkci – pravidelně ji využívá 5–10 lidí pro práci.

Je důležité zdůraznit, že knihovna zůstane hlavní a dominantní funkcí. Coworkingové centrum bude pouze doplňkovou službou, která rozšíří nabídku pro uživatele. Oba provozy budou samostatné, ale vzájemně se budou doplňovat a podporovat.

Dotaz 2

Je možné přemístit serverovnu do jiného prostoru, nebo musí zůstat na stávajícím místě?

Odpověď 2

Ano, serverovnu je možné přemístit do jiného prostoru. Přesun však musí být proveden tak, aby byly splněny technické a provozní požadavky uvedené v soutěžním zadání, zejména v odstavcích 4.3.3.3. – Serverové řešení a 4.1.2. – Etapizace.

Dotaz 3

Jak je využíván stávající (v zadání zvaný „Malý“) sál, a nedochází při tom ke kolizím s provozem knihovny?

Odpověď 3

Malý sál je využíván pro kulturní a komunitní akce, jako jsou přednášky, besedy, menší koncerty či workshopy. Zpravidla zde probíhají 1–2 dopolední akce denně pro školy a 2–3 večerní akce během týdne. Provoz je organizován tak, aby nedocházelo ke kolizím s hlavní funkcí knihovny – akce jsou plánovány mimo dobu nejvyšší návštěvnosti knihovny. Pokud zrovna není sál využíván pro žádnou akci či skupinovou aktivitu, je zpřístupněn běžným návštěvníkům, např. jako čítárna/studovna.

Malý sál je zatím také jediné místo v areálu knihovny, které svou kapacitou umožňuje společné setkání všech zaměstnanců knihovny, bývá tedy využíván i pro hromadná jednání/porady.

Dotaz 4

Může se provést nadstřešní izolace krovu?

Odpověď 4

Nadkroevní izolace podkroví by měla být možná (je v souladu s potřebou zachovat – a ideálně nechat vyniknout – historický krov), avšak záleží na konkrétním technickém řešení. Stávající plechová krytina není původní, navíc je technicky problematická a dlouhodobě neudržitelná, proto se předpokládá její výměna. Tu podporuje i památková péče, která ve svém doporučení apeluje na návrat k původní prejzové krytině. Konkrétní detaily – přípustná výška nadkroevní izolace, popř. kombinace nadkroevní a mezikroevní izolace apod. – budou předmětem následných jednání s památkovou péčí a dalšími příslušnými orgány.