

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

04.12.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0429/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 4 k veřejné zakázce „III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - III. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Žádáme Vás tímto o vysvětlení ZD: 1) V SO 301 – Dešťová kanalizace jsou zmíněny zpětné klapky, které mají být osazeny na stoky A a B: Na odtoku z revizní šachty Š2 bude na stoce A osazena zpětná klapka, která zamezí zpětnému vzdouvání do dešťové kanalizace. Zpětná klapka se bude skládat ze dvou částí – membrány vyrobené z elastomeru a trubky. Princip fungování takto navržené klapky je následující – při průtoku vody požadovaným směrem je membrána stlačena a vzniklým otvorem může protékat voda. Pokud neprotéká žádná voda, klapka se uzavře. Membrána naplněná vodou uzavře potrubí i v případě opačného směru proudění. Na odtoku z revizní šachty Š26 bude na stoce B osazena zpětná klapka, která zamezí zpětnému vzdouvání do dešťové kanalizace. Zpětná klapka se bude skládat ze dvou částí – membrány vyrobené z elastomeru a trubky. Princip fungování takto navržené klapky je následující – při průtoku vody požadovaným směrem je membrána stlačena a vzniklým otvorem může protékat voda. Pokud neprotéká žádná voda, klapka se uzavře. Membrána naplněná vodou uzavře potrubí i v případě opačného směru proudění. V rozpočtu však tyto klapky nejsou uvedeny. Doplní zadavatel tyto položky do rozpočtu?
	Vysvětlení ZD:
4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací SO.201 - SO.201 - Most ev.č. 2444-4 v km 0,242 00 není u položky č. 84 s kódem 013294000 Ostatní dokumentace stavby uvedena měrná jednotka a je uvedeno nulové množství. Žádáme Zadavatele o prověření této položky v soupisu prací.
	Vysvětlení ZD:
	Jedná o nadbytečnou položku, byla tudíž odstraněna bez náhrady.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:¹ Zadavatel úkon☒ realizoval

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **16.12.2025** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **40 736 001,57** Kč bez DPH

☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **37 032 728,70** Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací část KSUS akt v4

...

...

...

...

☐ nerealizoval